



PROGRAM REGIONALNY
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



GMINA WĄCHOCK
ul. Wielkowiejska 1
27-215 Wąchock
NIP 664-19-85-659 R. 291009930

Wąchock, dnia 05.10.2011 r.

BGK.271.11.2011

DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr BGK.271.11.2011 w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane p.n. „**Rewitalizacja miejscowości Wąchock – etap I**”, ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych pod Nr 308134 – 2011, dnia 27.09.2011 r.

WYJAŚNIENIA

treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Zamawiający tj. Gmina Wąchock, działając zgodnie z art. 38 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 756 z późn. zm.), udziela odpowiedzi na wnioski złożone na piśmie przez Wykonawców:

Wniosek 1: „Czy Zamawiający wyraża zgodę – w przypadku realizacji zamówienia przez konsorcjum firm – na dokonanie płatności za wykonanie zamówienia na podstawie wystawionych faktur, na dwa odrębne rachunki: lidera i partnera konsorcjum?”

Wyjaśnienie Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody na dokonywanie płatności na dwa odrębne rachunki. W przypadku gdy Wykonawcą będzie więcej niż jeden podmiot, wynagrodzenie należne Wykonawcy wpłacane będzie na konto podmiotu, zwanego dalej „liderem”, wskazanego wspólnie przez podmioty występujące jako Wykonawca. Wskazanie lidera oraz numeru rachunku bankowego, na który nastąpi zapłata powinno wynikać z umowy konsorcjum, w której wszystkie podmioty występujące jako Wykonawca powinny upoważnić lidera do dokonywania wszelkich rozliczeń z Zamawiającym.

Wniosek 2: „Zamawiający w SIWZ str. 4 oraz w przedmiarze poz. 79 i poz. 83 podaje powierzchnie poszczególnych boisk: boisko piłkarskie 1860 m² i boisko poliuretanowe 814,32 m². Z rysunku nr 2/D wynikają całkowicie inne wymiary, boisko piłkarskie z trawy syntetycznej posiada wymiary 67 x 30 = 2010 m² a boisko wielofunkcyjne poliuretanowe 34,6 x 19,2 = 664,32 m², związku z tymi rozbieżnościami proszę podać prawidłowe wymiary (szerokość i długość) poszczególnych boisk.”

Wyjaśnienie Zamawiającego: Wymiary płyt boisk:

- boisko piłkarskie z trawy syntetycznej 62 x 30 = 1860 m²
- boisko poliuretanowe 32,1 x 19,2 = 616,32 m²

Zgodnie z rys. 2/Z do powierzchni poliuretanowej należy doliczyć powierzchnię pomiędzy ogrodzeniami tj. 19,2 x 2,5 + 30 x 5,0 = 198 m². Łącznie powierzchnia poliuretanowa wynosi 814,32 m².

Wniosek 3: „Zamawiający w SIWZ str. 5 dopuszcza zastosowanie dowolnych nawierzchni poliuretanowych, lecz nie określił technologii wykonania. Proszę określić w jakiej technologii ma być wykonana nawierzchnia poliuretanowa, czy to ma być NATRYSK, czy też EPDM 25?”



Wyjaśnienie Zamawiającego: Dopuszcza się zastosowanie dowolnych nawierzchni poliuretanowych spełniających wymagane normy i certyfikaty oraz posiadających atest PZH. Dopuszcza się dowolną technologię wykonania wierzchniej warstwy nawierzchni.

Wniosek 4: „Czy nawierzchnia poliuretanowa na boisku wielofunkcyjnym ma być w kolorze ceglastym?”

Wyjaśnienie Zamawiającego: Kolorystyka nawierzchni poliuretanowej boiska wielofunkcyjnego – kolor czerwony.

Wniosek 5: „Zamawiający w SIWZ podaje parametry trawy syntetycznej oraz warunki zastosowania nawierzchni PU, natomiast w ST podane są zupełnie inne parametry PU i trawy syntetycznej. Który z zapisów, SIWZ czy ST jest obowiązujący?”

Wyjaśnienie Zamawiającego: Wykonawca w ofercie musi uwzględnić nawierzchnie zgodne z opisem przedmiotu zamówienia podanym w Rozdz. 3 ppkt 3.1.4.4. Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Wniosek 6: „Prosimy również o podanie koloru nawierzchni PU.”

Wyjaśnienie Zamawiającego: Zgodnie z wyjaśnieniem do wniosku nr 4.

Wniosek 7: „Prosimy o określenie koloru nawierzchni bezpiecznej na placu zabaw oraz podania parametru HIC.”

Wyjaśnienie Zamawiającego: Nawierzchnia placu zabaw - nawierzchnia z płytek syntetycznych (gumowych) – grubość płytek zależna od wysokości bezpiecznego upadku w zakresie powierzchni odpowiadających strefom funkcjonowania urządzeń wg rys. 12/Z. Dla urządzenia nr 1 – piramida wspinaczkowa – przyjąć wysokość bezpiecznego upadku 3,0 m, grubość płytek – 90-110 mm w zależności od systemu producenta; zestaw wielofunkcyjny nr 4 – wys. bezp. upadku 1,65 m, dla pozostałych urządzeń – wys. bezp. upadku przyjąć do 1,0 m. Kolorystyka z nakładką EPDM (np. wg standardów programu „Radosna Szkoła”).

Wniosek 8: „Czy Zamawiający na placu zabaw dopuści nawierzchnię wylewaną spełniającą wszystkie wymagane normy?”

Wyjaśnienie Zamawiającego: Dopuszcza się zastosowanie nawierzchni poliuretanowych wylewanych spełniających wymagane normy i certyfikaty, posiadających atest PZH oraz spełniających parametry podane w wyjaśnieniach do Wniosku 7.

Wniosek 9: „Elementy metalowe skateparku nagrzewają się mocno i są śliskie. Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie innych technologii wykonania:

a) w technologii kompozytowo-drewnianej (sklejkowej);

- urządzenia oparte o konstrukcję ze sklejki ciemnej laminowanej i wodoodpornej 18 mm i drewna impregnowanego o odpowiedniej wytrzymałości,

- element jezdny wykonany ze sklejki ciemnej laminowanej wodoodpornej min. 18 mm, pokrytej kompozytem 6 mm, na elementach łukowych ze sklejki ciemnej laminowanej 9 mm i kompozytu 6 m,

- gwarancja na konstrukcje 4 lata, gwarancja na element jezdny 3 lata?

b) na konstrukcji z polietylenu:

- urządzenia oparte o konstrukcję z polietylenu HD UV 15 mm,

- boczne panele wykonane z polietylenu HD UV 15 mm,

- element jezdny wykonany z polietylenu 10 mm, pokryty kompozytem 6 mm.

Zastosowanie materiałów wysokiej jakości i o dużej wytrzymałości na czynniki pogodowe czy mechaniczne pozwoli na udzielenie wysokiej gwarancji – 5 lat na element jezdny, 7 lat na konstrukcje.”

Wyjaśnienie Zamawiającego: W odpowiedzi na ww. wniosek Zamawiający wyjaśnia, że nie dopuszcza zastosowania innych technologii wykonania elementów skateparku, niż

... dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego...



wymienione w dokumentacji i SIWZ. Zgodnie z dokumentacją oraz zapisami w SIWZ „... nawierzchnia urządzeń w wersji wyciszonej, konstrukcja z profili stalowych, całość z płyty metalowej, podłoże jezdne bez śrub...”

Wniosek 10: „Czy Wykonawca/Podwykonawca skateparku ma wykazać doświadczenie w budowie skateparków np. poprzez referencje na 3 skateparki za 350 tys. zł każdy? Obiekt typu skatepark jest specyficzny i doświadczenie w budowie jest bardzo ważne.”


Wyjaśnienie Zamawiającego: W odpowiedzi na ww. wniosek Zamawiający wyjaśnia, że nie wymaga wykazania w załączonym do oferty wykazie robót budowlanych, zadań polegających na budowie skateparków. Wszelkie warunki udziału w postępowaniu oraz wykaz oświadczeń i dokumentów składanych przez Wykonawcę zamieszczono w SIWZ, Rozdział 9 i 10. Zamawiający zaznacza jednak, że zgodnie z zapisami w załączonym projekcie wykonawczym: „Gotowe elementy przeznaczone do montażu powinny posiadać stosowne dopuszczenia oraz aktualne certyfikaty uprawniające do oznaczenia urządzeń znakiem bezpieczeństwa. Urządzenia skateparku powinny spełniać wymagania jakości, winny być rozmieszczone optymalnie z zachowaniem stref bezpieczeństwa (wg normy EN 14979) oraz winny mieć Certyfikat Unii Europejskiej CE i Deklarację zgodności (CE) zgodnie z Dyrektywą UE. Plac ten, ze względu na specyficzny charakter należy powierzyć specjalistycznej firmie wykonawczej, która może wykazać się realizacjami tego typu. W części konstrukcyjnej zawarto rozwiązania projektowe dla Skateparku, szczegółowe rozwiązania wg technologii firmy wykonawczej”.

Wniosek 11: „Czy na elementy skateparku należy przedstawić dokumenty typu Deklaracja Zgodności, certyfikaty (np. TÜV)?”

Wyjaśnienie Zamawiającego: Zgodnie z wyjaśnieniem do wniosku nr 10. Stosowne dokumenty Wykonawca przedkłada Zamawiającemu zgodnie z zapisami zawartymi we wzorze umowy – Zał. Nr 13 do SIWZ.

Wniosek 12: „Wykonawca zwraca się z prośbą o przesunięcie terminu składania ofert z dnia 12.10.2011 r. na 26.10.2011 r. Uzasadnieniem dla wydłużenia terminu jest złożoność przedmiotu zamówienia i związany z tym czas konieczny dla wykonania rzetelnej wyceny.”

Wyjaśnienie Zamawiającego: Zamawiający nie przewiduje zmiany terminu składania ofert.

BURMISTRZ

mgr Jarosław Samela