

Wąchock dnia 14.11.2014 r.

BGK.271.10.2014

WSZYSCY WYKONAWCY

Dotyczy ogłoszenia o zamówieniu na realizację zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Parszów ul. Dolna - zlewnia P5”, numer ogłoszenia: 364534 - 2014; data zamieszczenia: 04.11.2014

W związku z prośbą o wyjaśnienie treści SIWZ opisującej przedmiot zamówienia działając na podstawie art. 38, ust 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia - Prawo zamówień publicznych (DZ U. z 2013 r. poz. 984, 1047 i 1473 oraz z 2014 r. poz. 423, 768, 811, 915, 1146 i 1232), wyjaśniam co następuje:

Wnioski

1. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający uzna spełnienie warunku udziału w postępowaniu w zakresie wiedzy i doświadczenia, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert wykonał w należyty sposób i prawidłowo ukończył co najmniej 2 roboty budowlane obejmujące budowę kanalizacji sanitarnej i deszczowej o minimalnej wartości 1000000,00 zł każda.
2. Czy Zamawiający uzna za równoważne studzienki z tworzywa sztucznego średnicy DN 1200 DN 1000 jako równoważne do studzienek betonowych. Studzienki z tworzywa charakteryzują się odpornością na agresywne środowisko, są łatwiejsze w montażu i zapewniają całkowitą szczelność więc nadają się lepiej do stosowania do stosowania w systemach kanalizacyjnych niż studzienki betonowe.
3. Po przeanalizowaniu dokumentacji projektowej zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o udostępnienie oferentom dokumentacji geologicznej na wyżej wymienione zadanie. Pozwoli to nam rzetelniej i dokładniej przygotować ofertę.
4. W załączniku nr 10 do SIWZ – „**Wykaz osób które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami**” Zamawiający w kolumnie 3 wymaga przedstawienia informacji na temat doświadczenia należy podać nazwy i wartość zadania oraz terminy ich realizacji w których w/w osoba sprawowała funkcję k-k budowy w danej branży oraz nazwę i adres inwestora. Dodatkowo należy załączyć dokument potwierdzający kwalifikacje odnoszący się do wymagań z kolumny 3 tabeli. Prosimy o wyjaśnienie jakich dokumentów wymaga Zamawiający w celu potwierdzenia kwalifikacji osób które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi.

Wyjaśnienia Zamawiającego

Ad 1. Zamawiający będzie oceniał spełnienie warunku udziału w postępowaniu w zakresie wiedzy i doświadczenia według zapisów SIWZ rozdz V pkt. 1, ppkt. 1.2 tj. „Warunek ten będzie spełniony przez Wykonawcę, który wykonał co najmniej 2 roboty budowlane obejmujące **budowę kanalizacji sanitarnej** o min. wartości 1000000,00 zł każda – w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie potwierdzone dokumentami, że roboty te zostały wykonane w sposób należyty, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo

ukończone W przypadku oferty składanej wspólnie przez wszystkich Wykonawców co najmniej jeden z nich musi spełniać w/w warunek” W związku z powyższym roboty w zakresie budowy kanalizacji deszczowej nie będą traktowane przez Zamawiającego jako dowód potwierdzający posiadanie przez Wykonawcę wymaganej wiedzy i doświadczenia

Ad 2. Zamawiający nie dopuszcza zastosowania studzienek DN 1200 i DN 1000 z tworzywa sztucznego zamiast betonowych.

Ad 3 W odpowiedzi na wniosek dokumentację geotechniczną zamieściliśmy na naszej stronie internetowej gmina.wachock.sisco.info jako kolejny załącznik do ogłoszenia o zamówieniu na realizację zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Parszów ul Dolna - zlewnia P5” numer ogłoszenia: 364534 - 2014; data zamieszczenia: 04.11.2014.

Ad 4 W załączniku nr 10 załączenie dokumentów odnoszących się do wymagań z kolumny nr 3 potwierdzających kwalifikacje nie jest obligatoryjne. W celu uniknięcia nieporozumień Zamawiający dokona stosownych zmian w załącznikach do SIWZ.

Z poważaniem

BURMISTRZ


mgr Jarosław Samela