

Wąchock dnia 15.04.2015 r.

BGK.271.1.2015

Wykonawcy

Dotyczy ogłoszenia o zamówieniu na realizację zadania pn. : Budowa kanalizacji sanitarnej w m Parszów ul. Staszica przepompownia P2 oraz odcinki kanalizacji przy ul. Szkolnej, numer ogłoszenia: 77006 - 2015; data zamieszczenia: 07.04.2015

W związku z prośbą o wyjaśnienie treści SIWZ opisującej przedmiot zamówienia działając na podstawie art. 38, ust 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia - Prawo zamówień publicznych (DZ. U. z 2013 r. poz. 984, 1047 i 1473 oraz z 2014 r. poz. 423, 768, 811, 915, 1146 i 1232), wyjaśniam co następuje:

Wnioski

Nawiązując do ogłoszonego przez Państwa przetargu oraz udostępnionego projektu i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na wykonanie w/w zadania wnioskuję o udzielenie odpowiedzi na poniższe pytania:

W „opisie technicznym przepompowni” na str. 7 Inwestor informuje, że na terenie gminy Wąchock posiada monitoring przepompowni konkretnego producenta. Czy należy wpiąć nowowytbudowane przepompownie do istniejącego monitoringu?

Jeśli tak to w ramach zasady uczciwej konkurencji i równego traktowania Wykonawców, dostawców, sugerujemy:

- a. dodanie zapisu o konieczności jedynie przygotowania szaf sterowniczych do wpięcia do istniejącego systemu monitoringu i wizualizacji lub
- b. dopuszczenie niezależnego/nowego systemu monitoringu i wizualizacji dla nowo budowanych przepompowni.

Uzasadnienie:

Wpięcie do istniejącego systemu monitoringu nowych realizowanych przepompowni powinna być wyłączona z przetargu, ze względu na zasadę uczciwej konkurencji oraz równe traktowanie Wykonawców i Producentów, w przeciwnym wypadku oczywiste jest, że najkorzystniejszą ofertą będzie oferta firmy która dostarczyła już Inwestorowi system monitoringu.

Wyjaśnienia Zamawiającego

Zamawiający nie zmieni zapisów SIWZ dotyczących monitoringu ponieważ zapewniają one zasadę uczciwej konkurencji oraz równego traktowania Wykonawców. W rozdziale III SIWZ Zamawiający wyraźnie zastrzegł że, „jeżeli w dokumentacji projektowej przy opisie przedmiotu zamówienia wskazana została nazwa producenta, znak towarowy, patent lub pochodzenie opisywanych w niej materiałów, urządzeń itp., Zamawiający wymaga, aby traktować takie wskazanie jako przykładowe i dopuszcza zastosowanie przy realizacji zamówienia materiałów, urządzeń itp. równoważnych o parametrach nie gorszych niż wskazane”. W opisie technicznym przepompowni Zamawiający zamieszcza informację PWiK Sp. z o.o. Starachowice o zastosowanym systemie monitoringu. Powyższa informacja ma na celu zapewnienie właściwej konfiguracji przepompowni i zastosowanie systemu monitoringu który będzie współpracował z obecnie stosowanym systemem. Nie może zaistnieć sytuacja, że każda przepompownia monitorowana jest przez różne systemy które nie będą ze sobą współpracowały. Po wybudowaniu kanalizacji Gmina Wąchock przekazuje ją do eksploatacji do PWiK Sp. z o.o. Starachowice gdzie usytuowana jest oczyszczalnia do której odprowadzane są ścieki. PWiK Sp. z o.o. Starachowice odbiera ścieki z terenu gmin: Wąchock, Mirzec, Starachowice i obsługuje kilkadziesiąt przepompowni, dlatego system monitoringu musi być sprawny i wydolny w celu zapewnienia

pełnej kontroli nad funkcjonowaniem sieci kanalizacji. Wykonawca musi mieć świadomość, że wszelkie odbiory będą przeprowadzone z udziałem przedstawicieli PWiK Sp. z o.o. Starachowice i wykonane roboty będą odebrane jeżeli min. ich opinia będzie pozytywna. W czasie budowy przepompowni Wykonawca będzie musiał ściśle współpracować ze służbami PWiK Sp. z o.o. Starachowice.

Nie można wyłączyć monitoringu z postępowania ponieważ jest on elementem w który przepompownia musi być wyposażona żeby została przejęta do eksploatacji przez PWiK Sp. z o.o. Starachowice. Wyłączenie monitoringu z postępowania z punktu widzenia ustawy Pzp może być uznane za dzielenie zamówienia. Dla Gminy Wąchock jako Zamawiającego dostawcą monitoringu jest Wykonawca który realizuje zamówienie. Każdy Wykonawca może zakupić i wyposażyć przepompownię w system monitoringu współpracujący z systemem który obsługuje gminę Wąchock oraz pozostałe gminy aglomeracji Starachowice.

Zgodnie z art. 27 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych prosimy o niezwłoczne potwierdzenie otrzymania niniejszego pisma faksem, na numer fax (041) 27-36-159 lub adres e-mail: sekretariat@wachock.pl

Z poważaniem

Z-ca BURMISTRZA
mgr Sebastian Staniszewski