

Wąchock, dnia 10.12.2009 r.

GMINA WĄCHOCK

Znak: BGK-2212-02/2009

## **DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW**

### **WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

**dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o nazwie  
„Remont budynku Wiejskiego Domu Kultury i Ochotniczej Straży Pożarnej  
w miejscowości Marcinków”**

**ogłoszenie zamieszczone w BZP, nr: 410300 – 2009, data zamieszczenia: 27.11.2009 r.**

**Zamawiający, tj. Gmina Wąchock, otrzymał w dniu 10 grudnia 2009 roku, następujące zapytanie do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:**

Pyt. 1) „Proszę o informację o jakich parametrach i jakiej mocy mają być lampy opisane w pozycjach od 171 do 179 przedmiaru, na podstawie samej nazwy wykonawca nie jest w stanie wycenić oświetlenia.”

**Działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późniejszymi zmianami), Zamawiający wyjaśnia co następuje:**

Ad. 1)

Poz. 171 – 18 W

Poz. 172 – 150 W

Poz. 173 – 150 W

Poz. 175 – 150 W

Poz. 176 – 2 x 26 W

Poz. 177 – 400 W

Poz. 178 – Moc proszę dobrać przy założeniu 2 projektorów dyskotekowych na pow. sali ok. 130 m<sup>2</sup>.

Poz. 179 – 2 x 36 W PPAR.

**BURMISTRZ MIASTA I GMINY WĄCHOCK  
JAROSŁAW SAMELA**