

Wąchock, dnia 11.12.2009 r.

GMINA WĄCHOCK

Znak: BGK-2232/09/2009

DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

**dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o nazwie
„Remont budynku Szkoły Podstawowej w Wielkiej Wsi”**

ogłoszenie zamieszczone w BZP, nr: 406750 – 2009, data zamieszczenia: 25.11.2009 r.

Zamawiający, tj. Gmina Wąchock, otrzymał w dniu 10 grudnia 2009 roku, następujące zapytanie dotyczące przedmiaru robót:

- Pyt. 1) dot. Poz. 12, 15 - Czy zostaje zerwana tylko jedna warstwa papy jako następna czy należy zastosować krotkość;
- Pyt. 2) dot. Poz 27, 28, 29, 30 - Czy stosujemy w oknach szybę bezpieczną;
- Pyt. 3) dot. Poz 31 – Czy drzwi aluminiowe to aluminium ciepłe czy zimne skrzydło wypełnione szybą czy pełne;
- Pyt. 4) dot. Poz 32 – Jakiego rodzaju są to drzwi.

Działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późniejszymi zmianami), Zamawiający wyjaśnia co następuje:

- Ad. 1) Łącznie przyjęto rozbiórkę 2 warstw papy asfaltowej;
- Ad. 2) Rodzaj szyb zgodnie z STWS p. 2.5 (nie są wymagane szyby bezpieczne);
- Ad. 3) Rodzaj drzwi aluminiowych oraz szklenie zgodnie z STWS p. 2.6 (drzwi zewnętrzne, szklone szkłem bezpiecznym, profil „ciepły”);
- Ad. 4) Drzwi stalowe, zewnętrzne, pełne, okleinowane zgodnie z STWS p 2.6, (bez wymagań w zakresie ppoż.).

**BURMISTRZ MIASTA I GMINY WĄCHOCK
JAROSŁAW SAMELA**