

Wąchock, dnia 08.12.2009 r.

GMINA WĄCHOCK

Znak: BGK-2212-02/2009

DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

**dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o nazwie
„Remont budynku Wiejskiego Domu Kultury i Ochotniczej Straży Pożarnej
w miejscowości Marcinków”**

ogłoszenie zamieszczone w BZP, nr: 410300 – 2009, data zamieszczenia: 27.11.2009 r.

Zamawiający, tj. Gmina Wąchock, otrzymał w dniu 03 grudnia 2009 roku, następujące zapytanie do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

Pyt. 1) W przedmiarze robót – instalacje elektryczne poz. 186 podano: Montaż skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 10 kg wraz z konstrukcją – mocowanie przez przykręcenie do gotowego podłoża / tablica TG, TP oraz tablica sterująca oświetleniem sceny i sali/.

Proszę o sprecyzowanie ww. przez podanie materiałów /aparatów, modułów wchodzących w skład poszczególnych tablic lub chociaż rysunków/.

Działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późniejszymi zmianami), Zamawiający wyjaśnia co następuje:

Ad. 1) Przedmiotem remontu instalacji elektrycznej jest kompleksowa wymiana instalacji wewnętrznej gniazd oraz oświetleniowej (przewody, gniazda, łączniki, oprawy świetlne) wraz z rozdzielnicami po istniejących trasach. Ze względu na brak projektu należy bazując się na przedmiarze robót oraz funkcji remontowanych pomieszczeń (zgodnie z załączoną inwentaryzacją) przyjąć niezbędne wyposażenie oraz zabezpieczenie tablic zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi tego typu obiektów.

BURMISTRZ MIASTA I GMINY WĄCHOCK
JAROSŁAW SAMELA