

Wąchock dnia 05.06.2020 r.

BGK.271.2.1.2020

Wykonawcy

Dotyczy ogłoszenia o zamówieniu na realizację zadania pn. „Przebudowa budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Parszowie w zakresie sanitariatów” ogłoszenie nr 543280-N-2020 z dnia 2020-05-25 r.

W związku z prośbą o wyjaśnienie treści SIWZ opisującej przedmiot zamówienia działając na podstawie art. 38, ust 1 pkt. 3, ust. 1a i ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.), wyjaśniam co następuje:

Wnioski i zapytania

Pytanie:

1. Zauważalne są rozbieżności pomiędzy załączonym projektem a przedmiarem, np. ścianki systemowe HPL, uchwyty dla niepełnosprawnych. Czy wycenę należy przeprowadzić na podstawie przedmiaru i pozycji w nim zawartych czy wycenić wszystko zawarte w projekcie budowlanym?

Odpowiedź:

Roboty budowlane przewidziane do wykonania w projekcie budowlanym stanowiącym podstawę do określenia przedmiotu zamówienia uznaje się za objęte tym przedmiotem zamówienia bez względu na to czy będą ujęte w przedmiarze robót czy też nie - nadrzędność projektu budowlanego nad przedmiarem robót.

W związku z powyższym należy zastosować rodzaj ścianek działowych zgodnie z projektem budowlanym – ścianki systemowe HPL ponadto należy uwzględnić zgodnie z projektem budowlanym koszty montażu uchwytów dla niepełnosprawnych w pozycjach przedmiarowych dotyczących urządzeń przy których będą one montowane zachowując zasadę, że kosztorys ofertowy winien zawierać wyłącznie pozycje występujące w przedmiarze pobranym od Zamawiającego (wszystkie).

Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Wąchock

Sebastian Staniszewski