

Wąchock dnia 13.10.2020 r.

BGK.271.5.2020

Wykonawcy

Dotyczy ogłoszenia o zamówieniu na realizację zadania pn. : „Budowa sieci elektroenergetycznej obejmującej napięcie znamionowe nie wyższe niż 1 kV dla oświetlenia ulicznego odcinka ul. Torowej w Wąchocku” ogłoszenie nr 592343-N-2020 z dnia 2020-10-02 r. .

W związku z prośbą o wyjaśnienie treści SIWZ opisującej przedmiot zamówienia działając na podstawie art. 38, ust 1 pkt. 3 i ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.), wyjaśniam co następuje:

Pytanie

Oprawy jakiej mocy należy zamontować na słupach?

Odpowiedź

Na słupach należy zamontować oprawy LED o mocy 26 W każda z urządzeniami umożliwiającymi indywidualne zdalne sterowanie w ramach systemu City Touch który użytkuje Gmina Wąchock.

Z-ca BURMISTRZA
mgr Sebastian Staniszewski

