

BGK.271.1.2011

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dot.

**postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o nazwie „Remont elewacji
budynku Szkoły Podstawowej w Wielkiej Wsi”**

ogłoszenie zamieszczone w BZP, nr: 51280 – 2011, data zamieszczenia: 22.03.2011 r.

Zamawiający, tj. Gmina Wąchock, otrzymał w dniu 29 marca 2011 roku, następujące zapytania do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

Pyt. 1) Prosimy o podanie dokładnych parametrów styropianu zastosowanego na ścianach i cokółach tj. o jakim współczynniku przewodzenia ciepła, wartości naprężeń ściskających jest podana.

Pyt. 2) Jaką grubość ma mieć tynk mozaikowy i z jakiej ma być grupy cenowej?

Pyt. 3) Czy do gruntowania starego podłoża można zastosować inny środek gruntujący niż Atlas-Unigrunt?

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późniejszymi zmianami) Zamawiający wyjaśnia co następuje:

Ad. 1) Należy przyjąć styropian fasadowy o minimalnych parametrach $\lambda \leq 0,040$ (W/m·K),
BS, TR ≥ 100 kPa.

Ad. 2) Należy przyjąć tynk mozaikowy średnioziarnisty, ze średniej grupy cenowej.

Ad. 3) Należy przyjąć środek gruntujący zgodnie z przyjętym systemem ocieplenia.

BURMISTRZ

mgr Jarosław Samela