

Wąchock dnia 04.04.2011 r.

BGK.7013.1.2011

Dotyczy ogłoszenia o zamówieniu na „Budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Rataje i Parszów – gmina Wąchock”, numer ogłoszenia: 54822 - 2011 ; data zamieszczenia: 25.03.2011

W związku z prośbą o wyjaśnienie treści SIWZ opisującej przedmiot zamówienia działając na podstawie art. 38, ust 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późniejszymi zmianami), wyjaśniam co następuje:

Pytanie 1

Zwracamy się do Państwa z prośbą o zamieszczenie na stronie internetowej informacji dotyczącej rodzaju rur gdyż są rozbieżności pomiędzy specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót a projektem, oraz podanie grubości ścianek.

Odpowiedź

- kanał grawitacyjny o średnicy 200 mm kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rataje i Parszów należy wykonać z rur PCV200 SN8 SDR34 gdzie minimalna grubość ścianki wynosi 5,9 mm a maksymalna grubość ścianki wynosi 6,7 mm.

- w miejscowości Rataje kanał tłoczny o śr. 90 mm należy wykonać z rur PE100 SDR13,6 PN10 gdzie minimalna grubość ścianki wynosi 6,7 mm a maksymalna grubość ścianki wynosi 7,5 mm

- w miejscowości Parszów kanał tłoczny o śr. 90 mm należy wykonać z rur PE100 SDR17 PN10 gdzie minimalna grubość ścianki wynosi 5,4 mm a maksymalna grubość ścianki wynosi 6,2 mm, dopuszcza się również wykonanie kanału tłoczego z rur PE100 SDR13,6 PN10 jak w m. Rataje.

Pytanie 2


Zwracamy się do Państwa z prośbą o zamieszczenie na stronie internetowej informacji dotyczącej długości rur PCV Ø 200 mm w miejscowości Parszów, gdyż są rozbieżności między przedmiarem (2084m) a zestawieniem (2216m). Proszę podać jaką długość należy przyjąć do wyceny?

Odpowiedź

Do wyceny należy przyjąć 2084 m jako długość kanałów PCV 200 oraz 132 m kanału z rur PE80 o śr. 225 x 12,8 – poz. 19 d.1.2 przedmiaru robót co w sumie daje długość 2216 m.

Z poważaniem

BURMISTRZ


mgr Jarosław Samela