



2) PRZYJĘTA RZĘDNA NAWIERZCHNI BOISKA WYNOSI ~302,85 npm (Z UWAGI NA ZALEGAJĄCE W GRUNIE RUMOSZE SKALNE).

3) OGRODZENIE BOISKA WYSOKOŚCI 4,20 m. TYPU "BETAFENCE"; SYSTEM SŁUPKÓW "BEKASPORT" O WYMIARACH 80 x 50 (80) x 4800 mm; WYPEŁNIENIE POMIĘDZY SŁUPKAMI STANOWI PANEL "NYLOFOR 2D SUPER" (do wysokości 203,0 mm o oczkach 50,0 x 200,0 mm, natomiast powyżej tej wysokości o oczkach 100,0 x 200,0 mm.). W/W OGRODZENIE NALEŻY WYKONAĆ ŚCIŚLE WEDŁUG WYTYCZNYCH PRODUCENTA. SZCZEGÓLNO UWAGĘ NALEŻY ZWRÓCIĆ NA NAROŻA OGRODZENIA. SCHEMAT OGRODZENIA WEDŁUG RYSUNKU NR. 5.

- 4) FUNDAMENT POD W/W OGRODZENIE NALEŻY WYKONAĆ W POSTACI MURKU OPOROWEGO (tylko przy granicy działki) o gr. 20,0 cm (WRAZ Z ODSADZKĄ / FUNDAMENTEM) o szer. 50,0 cm. MUREK OPOROWY / STOPA POD SŁUPKE KONSTRUKCJI ŻELBETOWEJ (zbroj. według rysunku konstrukcyjnego załączonego do przedmiotowego opracowania projektowego: siatka z prętów fi 8 / 10; beton B25).
W PRZYPADKU OGRODZENIA WEWNĄTRZ DZIAŁKI (strona północna) NALEŻY WYKONAĆ STOPY FUNDAMENTOWE POD SŁUPKI OGRODZENIA o wym. 60,0 x 80,0 x 100,0 cm. WEDŁUG ROZSTAWU OSIOWEGO SŁUPKÓW OGRODZENIOWYCH.
GŁĘBOKOŚĆ POSADOWIENIA min. 1,0 m.
- 5) POD PŁYTĄ BOISKA NALEŻY WYKONAĆ ODWODNIENIE (DRENAŻ) Z ODPROWADZENIEM DO ROWU TRAPEZOWEGO USYTUOWANEGO PO WSCHODNIEJ STRONIE DZIAŁKI W PASIE DROGOWYM DROGI GMINNEJ.
- 6) LOGO "PZU" ZGODNIE ZE WZOREM PROGRAMU "BLISKO - BOISKO".