

BGK.271.7.2011

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dot.

**postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego
o nazwie „Zagospodarowanie terenu przy budynku Wiejskiego Domu Kultury
i Ochotniczej Straży Pożarnej w Marcinkowie”**

ogłoszenie zamieszczone w BZP, nr: 157400 – 2011, data zamieszczenia: 14.06.2011 r.

Zamawiający, tj. Gmina Wąchock, otrzymał w dniu 17 czerwca 2011 roku, następujące zapytania do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

Pyt. 1) Z mechanicznego wykonania koryta drogi, miejsca postojowe oraz chodniki (poz. 23 i 34) uzyska się 450 m³ gruntu. W kolejnych pozycjach kosztorysowych brak jest w przedmiarze robót związanych z wywozem urobku. Czy Inwestor przewiduje zagospodarowanie go we własnym zakresie czy przeznaczony będzie do wywozu?

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późniejszymi zmianami) Zamawiający wyjaśnia co następuję:

Ad. 1) W poz. 23 oraz 34 załączonego przedmiaru robót należy uwzględnić w cenie jednostkowej wywóz ziemi na odległość do 1 km.

Zamawiający, tj. Gmina Wąchock, otrzymał w dniu 20 czerwca 2011 roku, następujące zapytania do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

Pyt. 1) Czy Zamawiający dopuści jako równoważną nawierzchnię poliuretanową wykonaną w technologii Natrysk, składającej się z warstw gr. 10-11 mm z granulatu SBR, następnie warstwę natrysku (mieszanka granulatu EPDM zmieszana z PU) o grubości 2-3 mm, spełniającą wszystkie wymagane normy?

Pyt. 2) Prosimy o podanie kolorystyki boiska.

Pyt. 3) Jaka nawierzchnię przewiduje Zamawiający na plac zabaw?

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późniejszymi zmianami) Zamawiający wyjaśnia co następuje:


Ad. 1) Zamawiający dopuszcza nawierzchnie sportowe poliuretanowe typu Tartan również wykonane w technologii natryskowej z zastrzeżeniem układu warstw jak na załączonym szkicu – załącznik nr 1 do SIWZ tj.:

- grunt min. 1 mm
- spoiwo + granulak gumowy min. 2x4 mm
- spoiwo + granulak EPDM min. 1x4 mm.

Ad. 2) W załączniku nr 1 do SIWZ, przedstawiona kolorystyka boiska wg projektu zagospodarowania działki jest przykładowa; części boiska oznaczone kolorem niebieskim należy wykonać w kolorze ceglastym, natomiast części boiska oznaczone kolorem żółtym należy wykonać w kolorze zielonym.

Ad.3) Zamawiający przewiduje na plac zabaw nawierzchnię trawiastą.

BURMISTRZ


mgr Jarosław Samela