



PROGRAM REGIONALNY  
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



UNIA EUROPEJSKA  
EUROPEJSKI FUNDUSZ  
ROZWOJU REGIONALNEGO



GMINA WĄCHOCK  
ul. Wielkowiejska 1  
27-215 Wąchock  
NIP 664-19-85-659 R. 291009930

Wąchock, dnia 04.08.2011 r.

Zamawiający:  
GMINA WĄCHOCK

Znak sprawy: BGK.271.11.2011

## DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW

**Dot.:** postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr BGK.271.11.2011 w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane p.n. „**Rewitalizacja miejscowości Wąchock – etap I**”, ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych pod Nr 198354 – 2011, dnia 13.07.2011 r., ogłoszenie o zmianie ogłoszenia Nr 223942 z dnia 01.08.2011 r.

### WYJAŚNIENIA treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Zamawiający tj. Gmina Wąchock, działając zgodnie z art. 38 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 756 z późn. zm.), udziela odpowiedzi na wnioski złożone na piśmie przez Wykonawców oraz dokonuje modyfikacji SIWZ:

**Wniosek 1:** „Przedmiar – zagospodarowanie terenu – obiekty, mała architektura, zieleń dział 6 poz. 30 – Ogrodzenie murowane z kamienia, z wypełnieniem przęsłami z krat stalowych kutech średnioozdobnych (wys. ogrodzenia 192 cm, wys. przęsła stalowych 100 cm) z bramami i furtkami, na fundamencie betonowym wraz z robotami ziemnymi, wyburzeniowymi oraz towarzyszącymi – w jaki sposób ma być wykonane czyszczenie istniejącego ogrodzenia z kamienia, czy tak jak w przypadku elementów elewacji poczty i policji poprzez piaskowanie i zabezpieczenie silikonowym preparatem hydrofobizującym?”

**Wyjaśnienie Zamawiającego:** Istniejące ogrodzenie z kamienia należy oczyścić przez piaskowanie i zabezpieczyć preparatem do impregnacji powierzchni kamiennych.

**Wniosek 2:** „Przedmiar – zagospodarowanie terenu – obiekty, mała architektura, zieleń dział 7 poz. 31 – zagospodarowanie terenu wokół pomnika sołtysa, z przeniesieniem pomnika z terenu ogrodzenia szkolnego na plac przy MGOK – informacja w przedmiarze sprzeczna z opisem technicznym i projektem zagospodarowania terenu, zgodnie z dokumentacją pomnik ma być chyba przeniesiony z terenu placu przed budynkiem policji na teren przy ul. Błonie? Ponadto, brak jest przedmiaru robót na utwardzenie terenu wokół budynku MGOK (dotyczy podbudowy jak również nawierzchni z kostki i płyt granitowych oraz kostki bazaltowej), z jakiego materiału wykonany jest „Pomnik w hołdzie Polskim Sołtysom” i w jaki sposób związany jest z gruntem? Jakiego mają być wymiary płyt żeliwnych, i jak długie teksty z kawałkami o Wąchocku mają się na nich znajdować?”

**Wyjaśnienie Zamawiającego:** W dziale 7 w opisie pozycji 31 należy przyjąć: Zagospodarowanie terenu wokół pomnika sołtysa, z przeniesieniem pomnika z placu przed budynkiem Policji.

W dziale 6, w pozycji 30 dotyczącej ogrodzenia szkolnego należy przyjąć koszty związane z przeniesieniem pomnika "Pomnik ku czci poległych pod wodzą Marszałka Józefa Piłsudskiego" z ogrodzenia na plac przy MGOK.



Roboty w zakresie nawierzchni przy budynku MGOK uwzględniono w pozycjach przedmiarowych przy chodnikach oraz placach przy ul. Kościelnej.

Wymiary płyt żeliwnych 70 x 70 cm, tekst na całej powierzchni płyty.

**Wniosek 3:** „Przedmiar – zagospodarowanie terenu – obiekty, mała architektura, zieleń dział 7 poz. 32 Dostawa oraz ustawienie elementu ozdobnego małej architektury składającego się z odlewu w formie stołu z ławą oraz paterą z owocami – brak dokumentacji nt. wykonania elementu artystycznego, jakie mają być wymiary elementów?”

**Wyjaśnienie Zamawiającego:** Element małej architektury – stół żeliwny o wymiarach ok. 90x90 cm, ławka żeliwna dług. ok. 100-120 cm, żeliwna misa z owocami krajowymi naturalnej wielkości, średnica misy ok. 30 cm – wykonanie indywidualne (wg rys. nr 16/Z).

**Wniosek 4:** „Przedmiar – zagospodarowanie terenu – obiekty, mała architektura, zieleń dział 11 poz. 159-162 – elementy małej architektury wokół szaletu – jak mają wyglądać, z jakiego drewna, jak mają być zabezpieczone i jakie mają mieć wymiary?”

**Wyjaśnienie Zamawiającego:** Elementy małej architektury wokół szaletu należy wykonać zgodnie z rysunkami wizualizacyjnymi z drewna liściastego – dąb, wysezonowanego, zabezpieczonego środkami impregnacyjno-kolorującymi.

**Wniosek 5:** „Przedmiar – zagospodarowanie terenu – obiekty, mała architektura, zieleń dział 15 poz. 287 – Oczyszczenie i odrestaurowanie istniejącej figury Chrystusa, likwidacja istniejącego płotka metalowego, remont istniejących słupków i łańcuchów – w jaki sposób wykonać oczyszczenie pomnika z powłok malarskich, z jakiego materiału wykonana jest figura Chrystusa, jakimi farbami ma być pomalowany, czy ma być zachowana obecna kolorystyka? W jaki sposób mają być odrestaurowane słupki i jakie łańcuchy mają być do nich zamontowane?”

**Wyjaśnienie Zamawiającego:** Figura Chrystusa wykonana z kamienia, na cokole z piaskowca wiśniowego - należy usunąć warstwy powłok malarskich (farba olejna, farba emulsyjna) przy użyciu specjalistycznych preparatów do usuwania powłok malarskich, następnie oczyścić poprzez piaskowanie i zaimpregnować preparatem do impregnacji powierzchni kamiennych. Krzyż drewniany odtworzyć, zaimpregnować. Metalowe ogrodzenie usunąć, słupki kamienne oczyścić i zaimpregnować preparatem do impregnacji powierzchni kamiennych. Zamocować łańcuchy żeliwne ozdobne (załącznik - łańcuch ozdobny pdf).

**Wniosek 6:** „Brak jest podziału w przedmiarach „Drogi, chodniki, nawierzchnie” na: - kostkę betonową, szarą i kolorową, - kostkę kamienną, szarą i beżową, - kostkę bazaltową, brak tego rozdziału spowoduje różnice cenowe u oferentów.”

**Wyjaśnienie Zamawiającego:** Kolorystykę kostek betonowych, kamiennych należy przyjąć wg dokumentacji (m.in. rys. 2/Z - Zagospodarowanie terenu - PW ); kostka bazaltowa – kolor czarny.

**Wniosek 7:** „Zamawiający w pkt Nr 9 str. 11 ppkt 1.1.2A SIWZ wiedza i doświadczenie napisał, że warunek ten będzie spełniony, jeżeli wykonawca wykonał nawierzchnię z kostki kamiennej o pow. min. 3000 m<sup>2</sup>. Natomiast czy Zamawiający uzna, że wykonawca wykonał nawierzchnię z kostki nie kamiennej lecz betonowej w okresie ostatnich 5 lat o łącznej ilości 20 000 m<sup>2</sup>.”

**Wyjaśnienie Zamawiającego:** Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana zgodnie z zapisami Rozdz. 9 SIWZ, tj. Zamawiający nie uzna spełniania warunku posiadania przez Wykonawcę wiedzy i doświadczenia w niniejszym postępowaniu, w przypadku wykazania realizacji nawierzchni z kostki betonowej w okresie ostatnich 5 lat o łącznej ilości 20 000 m<sup>2</sup>.



**Wniosek 8:** „Przedmiar – zagospodarowanie terenu – obiekty, mała architektura, zieleń dział 13 ppkt 252 – ławka historyzująca, poz. 254 kosze na śmieci historyzujące brak dokumentacji (zdjęcia).”

**Wyjaśnienie Zamawiającego:** 8. Ławka historyzująca – wg zał. projektowego nr 1, kosz na śmieci historyzujący – wg zał. proj. nr 4 – PW PZT – Architektura. **W uzupełnieniu: ławki „nowoczesne” – bez oparcia – 29 szt. pozostałe z oparciem (90 szt.)**

**Wniosek 9:** „Informuję, iż specyfikacja techniczna drogowa opisująca wymogi Zamawiającego odnośnie nawierzchni poliuretanowej i trawy syntetycznej zawiera parametry techniczne przepisane z tabeli zamieszczonej w Rekomendacji Technicznej ITB konkretnego wyrobu. Eliminują one możliwość zaoferowania praktycznie wszystkich produkowanych na świecie wysokiej jakości nawierzchni poliuretanowych przeznaczonych na boiska wielofunkcyjne, posiadających odpowiednie dokumenty (spełnienie norm, aprobaty lub rekomendacje techniczne ITB), z wyjątkiem produktu którego parametry przedstawia Zamawiający. Podanie minimalnych wymagań dotyczących parametrów technicznych na podstawie konkretnego wyrobu sprawia wrażenie, że wszystkie inne nawierzchnie niż nawierzchnia, której parametry podał Zamawiający, nie powinny być stosowane na zewnętrznych obiektach sportowych. Warto zaznaczyć, że Instytut Techniki Budowlanej – podmiot uprawniony do przeprowadzania badań i oceny materiałów budowlanych – wydając aprobaty lub rekomendacje techniczne w żaden sposób nie zdefiniował minimalnych wartości dla poszczególnych parametrów, co mogłoby uprawniać Zamawiającego do wybiórczej klasyfikacji wartości parametrów. Porównując wszystkie dostępne nawierzchnie typu natrysk lub EPDM, wg parametrów ITB, łatwo zauważyć zróżnicowanie w wartościach poszczególnych parametrów. Nie oznacza to jednak, że wyroby. Których wartości parametrów (wg ITB) są inne, charakteryzują się gorszymi właściwościami. Parametry podawane w dokumentach ITB są tylko wymaganiami dla konkretnych wyrobów. Nie istnieje żadna klasyfikacja jakości wyrobów, które uzyskały dokumenty ITB. Uzyskanie aprobaty lub rekomendacji technicznej ITB oznacza, że ITB pozytywnie ocenia przebadany konkretny produkt, co jest równoznaczne z dopuszczeniem go do użycia. Zamawiający stawia się w pozycji jednostki kompetentnej do decydowania, które parametry (wg dokumentacji technicznych ITB) i jakie wartości są odpowiednie, nie mając do tego żadnych uprawnień, a jednocześnie podważając kompetencje podmiotu merytorycznie właściwego do przeprowadzania tego typu ocen i dopuszczania na rynek wyrobów budowlanych. Odrzuca bowiem produkty, które zostały dopuszczone przez ITB. Utrzymanie dotychczasowych, niezasadnych – jak wskazano powyżej – wymogów formułujących w stosunku do nawierzchni poliuretanowej konkretne parametry oraz ich wartości, nie tylko ogranicza ale eliminuje z niniejszego postępowania konkurencyjność, naruszając fundamentalną zasadę systemu zamówień publicznych – sformułowaną w art. 7 ustawy Prawo zamówień publicznych zasadę zachowania uczciwej konkurencji oraz równego traktowania wykonawców. Naruszenie to, w przypadku jego nie usunięcia, obarcza niniejsze postępowanie podstawową wadą, powodującą konieczność jego unieważnienia, a w przypadku zawarcia umowy – jej nieważność od samego początku, co stwierdza sąd prawomocnym orzeczeniem, na wniosek organu kontrolującego prawidłowość przeprowadzenia postępowania przetargowego i udzielenia zamówienia. Poza odpowiedzialnością ponoszoną z tytułu naruszenia dyscypliny finansów publicznych, naruszenie przez Zamawiającego zasady uczciwej konkurencji podlega niezależnie karze pieniężnej, zgodnie z art. 200 ust. 2 pkt. 2. Wielkość sankcji karnych jakie mogą spotkać Zamawiającego za naruszenie zasady uczciwej konkurencji nie jest przypadkowe, podkreśla bowiem jej podstawowy i fundamentalny dla zamówień publicznych charakter. Ze względu



na powyższe proszę o dopuszczenie wszystkich nawierzchni poliuretanowych typu natrysk lub EPDM, przebadanych, ocenionych i dopuszczonych do użycia przez powołane do tego kompetentne organy, tj. nawierzchni dla których wydano: - aprobatę lub Rekomendację Techniczną ITB, - kartę Techniczną, - atest higieniczny. Dopuszczenie nawierzchni poliuretanowych posiadających ww. dokumenty zapewni Zamawiającemu dobrą jakość nawierzchni a jednocześnie pozwoli uniknąć naruszeń w procedurze przetargowej. 1. Prosimy również o podanie koloru nawierzchni. 2. Prosimy o określenie koloru nawierzchni bezpiecznej na placu zabaw oraz podania parametru HIC. 3. Czy Zamawiający na placu zabaw dopuści nawierzchnię wylewaną spełniającą wszystkie wymagane normy?"

**Wyjaśnienie Zamawiającego:** Zgodnie z wyjaśnieniami: z dnia 03.08.2011 r. do wniosku nr 7 oraz z dnia 04.08.2011 r. do wniosków nr 12, 20, 21, 22, 23.

**Wniosek 10:** „Jakie prace, oprócz przeniesienia pomnika „Sołtysa Wąchocka” należy uwzględnić w pozycji nr 31 d. 7 kosztorysu „Zagospodarowanie terenu - obiekty małej architektury, zieleni? Czy w tej pozycji należy wziąć pod uwagę wykonanie żeliwnych płytek z „wąchockimi humorami”? Prosimy także o dodanie rysunków w/w płytek.”

**Wyjaśnienie Zamawiającego:** W pozycji 31, dział 7 należy uwzględnić wykonanie żeliwnych płytek z „wąchockimi humorami”. Płyty żeliwne należy wykonać o wymiarach ok. 70x70 cm, w układzie wg rys. 2/Z – szczegół nawierzchni „K”, tekst na całej powierzchni płyty.

**Wniosek 11:** „Prosimy o załączenie obszerniejszej dokumentacji dotyczącej pozycji nr 1 d. 1 kosztorysu „Zagospodarowanie terenu – obiekty małej architektury, zieleni”. Chodzi nam głównie o zestawienie oraz rysunku urządzeń systemowych zagospodarowania skateparku.”

**Wyjaśnienie Zamawiającego:** Na rysunku 9/Z przedstawiono przykładowe elementy i urządzenia skateparku, takie jak: quarter pipe, grindbox, half pipe, bank ramp, piramida, funbox, jumb box, poręcze proste i spadowe; dopuszcza się inne zagospodarowanie skateparku po uzgodnieniu z Inwestorem i Projektantem. W odpowiedziach z dnia 03.08.2011 r. w załączeniu podane zostały przykładowe elementy wraz z wymiarami (SKATEPARK pdf.).

**Wniosek 12:** „Prosimy o określenie rodzaju płyt „bezpiecznych” na nawierzchnię placu zabaw.”

**Wyjaśnienie Zamawiającego:** Nawierzchnia placu zabaw - nawierzchnia z płytek syntetycznych (gumowych) – grubość płytek zależna od wysokości bezpiecznego upadku w zakresie powierzchni odpowiadających strefom funkcjonowania urządzeń wg rys. 12/Z. Dla urządzenia nr 1 – piramida wspinaczkowa – przyjąć wysokość bezpiecznego upadku 3,0 m, grubość płytek – 90-110 mm w zależności od systemu producenta; zestaw wielofunkcyjny nr 4 – wys. bezp. upadku 1,65 m, dla pozostałych urządzeń – wys. bezp. upadku przyjąć do 1,0 m. Kolorystyka z nakładką EPDM (np. wg standardów programu „Radosna Szkoła”).

Dopuszcza się zastosowanie nawierzchni poliuretanowych wylewanych spełniających wymagane normy i certyfikaty oraz posiadających atest PZH.

**Wniosek 13:** „Prosimy o dodanie w kosztorysie „Zagospodarowanie terenu – obiekty małej architektury, zieleni” pozycji dotyczącej przeniesienia „Pomnika ku czci poległych pod wodzą Marszałka Piłsudskiego” na plac przy budynku MGOK oraz określenie prac wchodzących w zakres tego zadania.”

**Wyjaśnienie Zamawiającego:** W dziale 6, w pozycji 30 dotyczącej ogrodzenia szkolnego należy przyjąć koszty związane z przeniesieniem pomnika "Pomnik ku czci poległych pod wodzą Marszałka Józefa Piłsudskiego" z ogrodzenia na plac przy MGOK. Teren po pomniku należy zagospodarować analogicznie do powierzchni przyległych.



**Wniosek 14:** Prosimy o podanie metody odrestaurowania figury Chrystusa na skrzyżowaniu ul. Kościelnej i ul. Kolejowej.

**Wyjaśnienie Zamawiającego:** Figura Chrystusa wykonana z kamienia, na cokole z piaskowca wiśniowego - należy usunąć warstwy powłok malarskich (farba olejna, farba emulsyjna) przy użyciu specjalistycznych preparatów do usuwania powłok malarskich, następnie oczyścić poprzez piaskowanie i zaimpregnować preparatem do impregnacji powierzchni kamiennych. Krzyż drewniany odtworzyć, zaimpregnować. Metalowe ogrodzenie usunąć, słupki kamienne oczyścić i zaimpregnować preparatem do impregnacji powierzchni kamiennych. Zamocować łańcuchy żeliwne ozdobne (załącznik - łańcuch ozdobny pdf).

**Wniosek 15:** „Zestawienie elementów małej architektury w „Projekcie zagospodarowania terenu” zawiera wiatę na rowery. Prosimy o określenie czy taki element ma zostać wykonany.”

**Wyjaśnienie Zamawiającego:** Należy wykonać stojaki na rowery.

**Wniosek 16:** „Prosimy o załączenie kart katalogowych do pozostałych elementów małej architektury: wyposażenia placu zabaw, placów tematycznych oraz boisk”

**Wyjaśnienie Zamawiającego:** Przykładowe karty katalogowe wyposażenia w załączeniu (WYPOSAŻENIE pdf.).

**Wniosek 17:** „Prosimy o wyjaśnienie następujących kwestii dotyczących wykonania „zagłębienia do robienia zdjęć”:

- W projekcie występuje barierka drewniana długości 7,60 m, a w przedmiarze robót jest balustrada ze stali nierdzewnej długości 10,0 m. prosimy o wyjaśnienie tej niezgodności.
- W projekcie pojawia się drewniany szyld z napisem „Wąchock”, jednak w przedmiarze robót nie ma takiej pozycji. Prosimy o określenie czy szyld ma być wykonany i ewentualnie wstawienie pozycji do kosztorysu.
- W projekcie występuje umocnienie skarp geokratą z taśm z polietylenu, a w przedmiarze robót nie ma takiej pozycji. Prosimy o określenie czy takie ma być umocnienie skarp i ewentualnie wstawienie pozycji do kosztorysu.”

**Wyjaśnienie Zamawiającego:** Barierkę należy przyjąć zgodnie z rys. 13/Z PW – barierka drewniana o dł. 7,60 m;

W poz.49, dział 8 należy przyjąć: dostawa i montaż balustrady drewnianej dł. 7,60 m, drewnianego szyldu z napisem WĄCHOCK na słupkach stalowych – 1 kpl.

Koszt geokraty należy przyjąć w poz. 47, dział 8.

**Wniosek 18:** „Prosimy o wyjaśnienie w jaki sposób przewiduje się odwodnienie boisk oraz zagłębienia do robienia zdjęć, gdyż w projekcie kanalizacji deszczowej nie ma takich rozwiązań.”

**Wyjaśnienie Zamawiającego:** Odwodnienie boisk poprzez ułożenie w spadku warstwy odwadniającej z pospółki wg proj. branży drogowej, rys. 4.

Odwodnienie zagłębienia do robienia zdjęć należy przewidzieć po obrzeżu zagłębienia poprzez ułożenie warstwy odwadniającej z kruszywa.

**Wniosek 19:** „Czy Zamawiający wyraża zgodę – w przypadku realizacji zamówienia przez konsorcjum firm – na dokonanie płatności za wykonanie zamówienia na podstawie wystawionych faktur, na dwa odrębne rachunki: lidera i partnera konsorcjum?”

**Wyjaśnienie Zamawiającego:** Zamawiający nie wyraża zgody na dokonywanie płatności na dwa odrębne rachunki. W przypadku gdy Wykonawcą będzie więcej niż jeden podmiot, wynagrodzenie należne Wykonawcy wpłacane będzie na konto podmiotu, zwanego dalej „liderem”, wskazanego wspólnie przez podmioty występujące jako Wykonawca. Wskazanie lidera oraz numeru rachunku bankowego, na który nastąpi zapłata powinno wynikać z umowy



konsorcjum, w której wszystkie podmioty występujące jako Wykonawca powinny upoważnić lidera do dokonywania wszelkich rozliczeń z Zamawiającym.

**Wniosek 20:** „W Specyfikacji Technicznej str. 66-67 Zamawiający opisuje rygorystycznie parametry nawierzchni poliuretanowej wskazując w ten sposób na jednego producenta nawierzchni CONIPUR, taki zapis uniemożliwia zaproponowanie innym oferentom nawierzchni równoważnych, jest to sprzeczne z zasadą uczciwej konkurencji, która musi być przestrzegana zgodnie z Ustawą o Zamówieniach Publicznych. W związku z powyższym proszę o dopuszczenie wszystkich nawierzchni poliuretanowych spełniających wymagania normy PN EN 14877 i posiadających aktualny atest PZH.”

**Wyjaśnienie Zamawiającego:** Dopuszcza się zastosowanie dowolnych nawierzchni poliuretanowych spełniających wymagane normy i certyfikaty oraz posiadających atest PZH.

**Wniosek 21:** „Zamawiający wymaga wykonania nawierzchni poliuretanowej dwuwarstwowej o grubości 16 mm odpornej na obuwie z kolcami. Proszę o dokładne sprecyzowanie w jakiej technologii a być wykonana w/w nawierzchnia, czy to ma być NATRYSK (14 mm + 2mm), który jest odporny na obuwie z kolcami, czy też EPDM 25 (8mm + 8mm), który nie jest odporny na kolce. Proszę przyjąć do informacji, że dla nawierzchni poliuretanowych typu EPDM 25 nie wykonuje się badań IAAF, ponieważ one nie są stosowane na bieżniach ani na innych obiektach lekkoatletycznych.”

**Wyjaśnienie Zamawiającego:** Rezygnuje się z wymogu odporności na obuwie z kolcami. Dopuszcza się dowolną technologię wykonania wierzchniej warstwy nawierzchni.

**Wniosek 22:** „Zamawiający zażądał aby nawierzchnia posiadała badania DIN i rekomendację techniczną ITB. Zgodnie z obowiązującym prawem budowlanym dokumentem wystarczającym do wprowadzenia produktu na rynek jest deklaracja zgodności z polską normą wystawiona przez producenta lub autoryzowanego przedstawiciela. W związku z powyższym wnosimy o zmianę w zapisie wymaganych dokumentów dotyczących nawierzchni poliuretanowej i zaakceptowanie powszechnie wymaganych dokumentów: a) Certyfikat lub deklaracja zgodności z normą PN-EN 14877:2008, lub aprobatę techniczną ITB, lub rekomendacja techniczna ITB, lub wyniki badań specjalistycznego laboratorium (np. Labosport lub ISA-Sport lub Sports Labs Ltd) potwierdzające parametry oferowanej nawierzchni lub dokument równoważny. b) Karta techniczna oferowanej nawierzchni, potwierdzona przez jej producenta. c) Atest PZH lub dokument równoważny dla oferowanej nawierzchni. d) Autoryzacja producenta nawierzchni poliuretanowej, wystawiona dla wykonawcy na realizowaną inwestycję wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tę nawierzchnię.”

**Wyjaśnienie Zamawiającego:** Dopuszcza się zastosowanie dowolnych nawierzchni poliuretanowych spełniających wymagane normy i certyfikaty oraz posiadających atest PZH.

**Wniosek 23:** „Proszę określić kolorystykę nawierzchni poliuretanowej boiska wielofunkcyjnego.”

**Wyjaśnienie Zamawiającego:** Kolorystyka nawierzchni poliuretanowej boiska wielofunkcyjnego – kolor czerwony.

**Wniosek 24:** „W projekcie Zamawiający nie określił specyfikacji nawierzchni placu zabaw. Czy charakteryzuje go program ministerialny „Radosna Szkoła”, posiadające wytyczne odnośnie tzw. wysokości swobodnego upadku. Nie określono również nawierzchni syntetycznej lub jej elementów w tzw. skateparku jeżeli takie występują.”

**Wyjaśnienie Zamawiającego:** Nawierzchnia placu zabaw - nawierzchnia z płytek syntetycznych (gumowych) – grubość płytek zależna od wysokości bezpiecznego upadku w zakresie powierzchni odpowiadających strefom funkcjonowania urządzeń wg rys. 12/Z. Dla urządzenia nr 1 – piramida wspinalczkowa – przyjąć wysokość bezpiecznego upadku 3,0



m, grubość płytek – 90-110 mm w zależności od systemu producenta; zestaw wielofunkcyjny nr 4 – wys. bezp. upadku 1,65 m, dla pozostałych urządzeń – wys. bezp. upadku przyjąć do 1,0 m. Kolorystyka z nakładką EPDM (np. wg standardów programu „Radosna Szkoła”).

Dopuszcza się zastosowanie nawierzchni poliuretanowych wylewanych spełniających wymagane normy i certyfikaty oraz posiadających atest PZH.

Skatepark – nawierzchnia betonowa (wg opisu PW PZT Architektura str. 11)

**Wniosek 25:** „Pozycje 71 d. 3.8 oraz 72 d. 3.8 kosztorysu „Drogi, chodniki, nawierzchnie” uwzględnia wykonanie różnego typu nawierzchni, zgodnie z rysunkiem „Projekt zagospodarowania terenu. Posadzki urbanistyczne”. Prosimy o określenie czy końcowe rozliczenie wykonanych robót kosztorysem zamiennym (zgodnie z pkt. 4 zapisu Umowy) będzie dokonywane w rozbiciu na poszczególne elementy danej nawierzchni (tj. oddzielnie płyty, oddzielnie kostki z podziałem na różne kolory i materiały) czy jako cały element, zgodnie z pozycjami z kosztorysu ofertowego?”

**Wyjaśnienie Zamawiającego:** Rozliczenie robót będzie dokonywane w oparciu o tabelę elementów scalonych.

**Wniosek 26:** „Prosimy o sprecyzowanie wymiaru kostek kamiennych użytych do wypełnienia płyt granitowych nawierzchni chodnika przy ul. Kościelnej oraz placu przy Domu Kultury, gdyż występują rozbieżności tych wymiarów w „Opisie technicznym”, rysunku „Projekt zagospodarowania terenu. Posadzki urbanistyczne” oraz przekrojach konstrukcyjnych. Proponowalibyśmy użycie kostek wymiarów 7x9, gdyż ułatwiłoby to wykonanie nawierzchni łącznie z płytami grubości 9 cm.”

**Wyjaśnienie Zamawiającego:** Dopuszcza się użycie kostki kamiennej o wymiarach 7x9 do wypełnienia płyt granitowych, w takim wypadku należy ułożyć podwójny rząd kostki.

**Wniosek 27:** „Czy kolor kostki bazaltowej użytej do wypełnień płyt granitowych nawierzchni chodnika przy ulicy Kościelnej od punktu A do B ma być szary czy czarny?”

**Wyjaśnienie Zamawiającego:** Kostka bazaltowa do wypełnienia płyt granitowych powinna być w kolorze czarnym.

**Wniosek 28:** „Czy chodnik przy Domu Kultury ma być wykonany z kostki granitowej szarej czy tak jak chodnik przy ulicy Kościelnej z płyt granitowych szarych z wypełnieniem kostką bazaltową?”

**Wyjaśnienie Zamawiającego:** Chodnik przy MGOK należy wykonać tak, jak chodnik przy ul. Kościelnej (rys. 2/Z).

**Wniosek 29:** „Prosimy o dodanie dokumentacji oraz zakresu prac dotyczących wykonania żeliwnych płyt z „wąchockimi kawałami.”

**Wyjaśnienie Zamawiającego:** Płyty żeliwne należy wykonać o wymiarach ok. 70x70 cm, w układzie wg rys. 2/Z – szczegół nawierzchni „K”, tekst na całej powierzchni płyty.

**Wniosek 30:** „Czy pozycja 258 d. 13 kosztorysu „Zagospodarowanie terenu – obiekty małej architektury, zielen” dotyczy wykonania granitowych obramowań żeliwnych płyt z „wąchockimi kawałami”. Jeżeli tak to ilość podana w kosztorysie jest błędna.”

**Wyjaśnienie Zamawiającego:** Poz. 258 d.13 w przedmiarze dotyczy obramowania elementów małej architektury.

**Wniosek 31:** „Czy na placu przy Domu Kultury można użyć kostki oraz płyt granitowych koloru rdzawo-szarego zamiast beżowego?”

**Wyjaśnienie Zamawiającego:** Kolorystyka nawierzchni została uzgodniona z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków, w związku z tym nie może podlegać modyfikacjom.

**Wniosek 32:** „Kostka betonowa DIONIZOS produkowana przez firmę AWBUD ma grubość 6 cm. Kostka ta ma być użyta na powierzchniach, na których będzie się odbywał ruch



samochodowy, dlatego prosimy o określenie jaka kostka ma być zastosowana na tych obszarach.”

**Wyjaśnienie Zamawiającego:** W miejsce kostki Dionizos należy zastosować kostkę betonową Posejdon grub. 8 cm.

**Wniosek 33:** „Przedmiar - zagospodarowanie terenu – obiekty małej architektury, zieleń dział 9 – remont elewacji budynku poczty i policji/SST 00, SST 017/, poz. 57-60: jaki jest zakres robót (przedmiar)?, z jakiego rodzaju drewna wykonana ma być elewacja z desek?”

**Wyjaśnienie Zamawiającego:** W pozycjach 57-60, 69-71, 72 przedstawiono wymagany zakres robót, który oferent powinien skalkulować w oparciu o zapisy SIWZ, Rozdział 16 (m.in. wizję lokalną w terenie - prace dotyczą istniejących obiektów lub ich elementów);

- elewacja z desek - zgodnie z dokumentacją – deska elewacyjna, profil softline, faktura świerk skandynawski;
- zadaszenie typu LIGHTLINE – długość 615 cm;

**Wniosek 34:** „Przedmiar - zagospodarowanie terenu – obiekty małej architektury, zieleń dział 10 – remont elewacji budynku MGOK-U /SST 00, SST 017/, poz. 69-71: jaki jest zakres robót (przedmiar)?, jakie są wymiary drzwi zewnętrznych? Jaka jest długość zadaszenia typu LIGHTLINE XL?”

**Wyjaśnienie Zamawiającego:** Zgodnie z wyjaśnieniem do wniosku nr 32.

**Wniosek 35:** „Przedmiar - zagospodarowanie terenu – obiekty małej architektury, zieleń dział 11 – szalek miejski/SST 00-016, poz. 72: jaki jest zakres robót (przedmiar)?”

**Wyjaśnienie Zamawiającego:** Zgodnie z wyjaśnieniem do wniosku nr 32.

**Wniosek 36:** „dot. rys. nr 2ZPZT Posadzki – Projektowane nawierzchnie z kostki granitowej: w nawierzchni oznaczonej jako F oraz D podany jest wymiar kostek 11/15 czy traktować jako kostkę surowo łupaną czy ma to być kostka cięta z płyty? Jeśli tak, to jaki jest wymiar kostki i faktura krawędzi?”

**Wyjaśnienie Zamawiającego:** Kostka 11/15 - surowo łupana.

Z-ca BURMISTRZA  
*mgr Sebastian Staniszewski*