projekt. słupek
z zabezp. dla reflektorów

projektowany odciąg

projektowany odciąg

proj. rozcięcie
sieci

złącze Zk-3a

oprawa do
demontażu

projekt. szafka
oświetleniowa SO2
przy istn. stacji
Wąchock II

Stacja trafo
STw 20/630
Wąchock 2

2xYAKXs 4x35

YAKXs 4x35

2xYAKXs 4x35

proj. kabel YAKXS 4x95

proj. mufa kablowa
żywiczna

2xYAKY 4X95

Pl. Majora Ponurego

Kopielna

ul. Ogrodowa

MP

MP

STRAŻ

LEGENDA

- ILOŚĆ ŻYŁ. LINII NAPOW. NIEIZOLOWANEJ
- ILOŚĆ ŻYŁ. LINII NAPOW. IZOLOWANEJ
- POJ. KABLE N/N TYPU YAKXS
- LINIA DO DEMONTAŻU
- POJ. KABLE Ś/N 20kV 3X HAKXS 1X120
- LINIA NAPOWIETRZNA- ISTNIEJĄCA
- POJ. KABEL N/N YAKXs 4x35
- RURA OCHRONNA PEHD Ø110
- SŁUPY STAL. WG ZAŁĄCZONEGO RYSUNKU O WYS. 8m Z OPRAWĄ SODOWĄ 150W
- ISTNIEJĄCA OPRAWA
- SŁUPY STALOWE WG ZAŁĄCZONEGO RYSUNKU O WYS. 4,8m TYPU PARKOWEGO Z OPRAWĄ SODOWĄ 100W WANDALOODPORNĄ
- OPRAWA W ZIEMI- NIE GORSZA NIŻ FIRMY BEGA TYP HIT 35W (3000 LUMENÓW) NR KAT. 8996
- REFLEKTOR NIE GORSZY NIŻ FIRMY EB-SYSTEM -SYSTEM DELTA TYP PD.70N/H-S

Uwaga:
Istniejące linie nap. N/N (MSR) w miejscach ich skablowań zdemontować, a materiały przekazać na majątek Rejonu Energetycznego

PPD WroTECH sp. z o.o. ul. Kunickiego 15, 54-616 Wrocław, tel. 071/357 57 57, fax 071/357 76 36 e-mail: biuro@wrotech.com.pl					
Inwestor:	Urząd Miasta i Gminy Wąchock				
Temat projektu:	Rewitalizacja miejscowości Wąchock - etap I				
Temat rysunku:	**Projekt zagospodarowania terenu - sieci elektryczne**				
Projektował: mgr inż. Janusz Hutyra upr. nr 216/76/Wwm		*Sprawdził:* mgr inż. Wieńczysław Maryniak upr. nr 23/86/UW			
Data: 02.2010	*Stadium:* PB	*Branża:* Elektryczna	*Skala:* 1:500	*Nr projektu:* BGK 28/2009	*Nr rysunku:* 3/E