



PGE Dystrybucja S.A.
Oddział Skarżysko-Kamienna
Rejonowy Zakład Energetyczny Skarżysko
Tel.: 41 252 62 63
Faks: 41 252 63 62
Email: skarżysko@skarżysko.pgedystrybucja.pl

WP-1
01.09.2010

Skarżysko-Kamienna, dnia 23. 03.2011 r.

RIII/TU/ZS/222/.....1500...../11r.

Załącznik nr 1 do Umowy Nr405..... OS/RZE Skarżysko/2011 o przyłączenie do sieci dystrybucyjnej

GMINA Wąchock
ul. Wielkowiejska 1
27 – 215 Wąchock

**Warunki przyłączenia nr 290/2011 dla podmiotu V grupy przyłączeniowej
do sieci dystrybucyjnej o napięciu znamionowym 0,4 kV**

Nazwa obiektu przyłączanego do sieci: oświetlenie uliczne.

Lokalizacja: ulica Nadrzeczna w Wąchocku .

Na podstawie rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. Nr 93 z 2007r. poz. 623 z późn. zm.), w odpowiedzi na wniosek z dnia 21.03.2011, l.dz. 1387/2011 , określa się następujące warunki przyłączenia :

1. Miejsce przyłączenia: **słup nr 12 obw. kier. Nadrzeczna linii napowietrznej nN z podwieszonym przewodem oświetleniowym zasilanej ze stacji „Wąchock 5’.**
2. a) Miejsce dostarczania energii elektrycznej: **zaciski podstaw bezpiecznikowych w skrzyni nN w/w stacji na wyjściu przewodów w kierunku obwodu oświetlenia ulicznego.**
b) Miejsce rozgraniczenia własności sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. i instalacji Podmiotu Przyłączanego:
 - własność Podmiotu Przyłączanego: **oprawa z wysięgnikiem zabudowana na słupie nr 12, przewody zasilające oprawę wraz z zaciskami prądowymi w miejscu przyłączenia do istniejącej sieci oświetleniowej na w/w słupie.**
 - własność PGE Dystrybucja S.A. : pozostałe elementy sieci dystrybucyjnej.
3. Moc przyłączeniowa: **11kW (istniejąca 10 kW).**
4. Rodzaj przyłącza: **napowietrzne.**
5. Zakres niezbędnych zmian w sieci związanych z przyłączeniem: **bez zmian**
Wymagania w zakresie instalacji odbiorcy:
Na słupie nr 12 w obwodzie nN k. Nadrzeczna zabudować oprawę sodową w II klasie ochronności. Sieć oświetlenia ulicznego powinna spełniać wymagania w zakresie spadków napięć, wybiórczości zabezpieczeń, ochrony przeciwporażeniowej i odgromowej.
6. Miejsce zainstalowania układu pomiarowo-rozliczeniowego: **istniejący w stacji „Wąchock 5”.**

7. Wymagania dotyczące zainstalowania układu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego : **bezpośredni**.
8. Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia głównego: **istniejące w stacji „Wąchock 5”**.
9. Jako system dodatkowej ochrony od porażeń przyjąć samoczynne wyłączenie zasilania w czasie określonym w obowiązujących normach. Układ pracy sieci zasilającej 0,4 kV: **TN-C**.
10. Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania energii elektrycznej - **nie określa się**.
11. Instalacje i urządzenia elektryczne należące do Odbiorcy powinny zapewniać bezpieczeństwo użytkownika, a przede wszystkim ochronę przed porażeniem prądem elektrycznym oraz ochronę przed przepięciami łączeniowymi i atmosferycznymi występującymi w sieci energetycznej, powstaniem pożaru, wybuchem i innymi uszkodzami. Wszelkie prace winna wykonać firma posiadająca uprawnienia budowlane do prowadzenia robót elektrycznych.
12. Informacje dodatkowe:
 - aktualna moc umowna 10,00 kW
 - rezerwa mocy przyłączeniowej 1,00 kW (w ramach przydzielonej mocy przyłączeniowej)
 - warunki przyłączenia są ważne 2 lata od daty ich doręczenia,
 - realizacja inwestycji związanych z przyłączeniem obiektu Wnioskodawcy będzie dokonywana na zasadach określonych w umowie o przyłączenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunków przyłączenia wymaga podpisania w okresie ważności warunków przyłączenia umowy o przyłączenie.
 - Prowadzącym sprawę ze strony PGE Dystrybucja S.A. w zakresie warunków przyłączenia jest: Zbigniew Strojecki tel. 41-2526439.

13. Uwagi dodatkowe:

Wykonanie w/w prac zgłosić do odbioru w RZE Skarżysko wraz z dokumentacją powykonawczą. Uaktualnić umowę na dostawę energii elektrycznej.

PGE Dystrybucja S.A.
Oddział Skarżysko-Kamienna
Rejonowy Zakład Energetyczny Skarżysko
Mierowice, Kamienna
.....Stawosław Wikto.....

Gm. WĄCHOCK woj. kieleckie

