istn. słup

proj. słup strunobetonowy Nr2
typu Kpg-10,5/12

WZMOCNIENIE I REGULACJA BRZEGÓW STRUMYKA
WG ODRĘBNEGO OPRACOWANIA

istn. wodociąg
do przełożenia

±0,00=214,85m npm

przejście
przew. kontrol.
0,5m pod rowem

Mur oporowy

stojaki na rowery

istn. stacja Wąchock I
do demontażu

projekt. szafka oświetl.
ulicznego SOU

oprawa do
demontażu

podłączyć istn. kabel
zasilający przepompownię

istn. linia napow.
S/N

Proj. słup
Kpgo-10,5/12

stacja TRAFO

Proj. stacja kontenerowa
Wąchock I

±0,00=215,05m npm

projekt. słupek
z zabezp. dla reflektorów

wymiana słupa na
RK-10

proj. rozcięcie
sieci

projektowany odcinek

projektowany odciąg

projekt. słupek
z zabezp. dla reflektorów

złącze Zk-3

proj. kabel YAKXS 4x95

proj. mufa kablowa
żywiczna

2xYAKXs 4x35

2xYAKY 4X95

YAKXs 4x35

2xYAKXs 4x35

projekt. szafka
oświetleniowa SOU
przy istn. stacji
Wąchock II

Stacja trafo
STw 20/630
Wąchock 2

Uwaga:
grubość złącza 0,27m
do granicy dz. 0,5m
do istn. rury gaz. 0,5m

sprawdzić rzędną istn. wodociągu
w przypadku kolizji skorygować rzędne kan. dn 200

LEGENDA:

1. DOM KULTURY
2. OGRODZENIE PRZY SZKOLE
3. POMNIK - PRZENIESIONY Z OGRODZENIA SZKOŁY
4. KRZYŻ
5. FIGURA CHRYSTUSA
6. POLICJA
7. POMNIK "W HOŁDZIE POLSKIM SOŁTYSOM"
8. STACJA TRAFO
9. PROJEKTOWANY SZALET MIEJSKI
10. PROJEKTOWANA ROZBUDOWA SZATNI
11. ŻELIWNY STÓŁ I KRZESŁO
12. KOMPLEKS BOISK WIELOFUNKCYJNYCH
13. TEMATYCZNE PLACE EDUKACYJNE
14. ZAGŁĘBIENIE DO ROBIENIA ZDJĘĆ
15. SKATEPARK
16. PLAC ZABAW
17. ISTNIEJĄCY BUDYNEK SZALETU DO ROZBIÓRKI

- Zakres aktualizacji mapy
- Granica opracowania
- Projektowany wodociąg
- Projektowana kanalizacja sanitarna
- Przewód kanalizacji deszczowej
- Studzienka kanalizacji deszczowej
- Zewnętrzna instalacja gazu
- Linia napowietrzna - istniejąca
- Linia do demontażu
- Ilość żył linii napowietrznej izolowanej
- Poj. kable N/N YAKXs 4x35
- Poj. kable N/N YAKXS
- Poj. kable Ś/N 20kV 3X HAKXS 1X120
- Rura ochronna PEHD Ø110
- Maszty H=16m na fundam. bet. prefabrykowanym
- Słupy stalowe rurowe ocynk. na fund. bet., H=4,5m typu parkowego z oprawą sodową100W wandaloodporną
- Słupy stalowe rurowe ocynk. na fund. bet., H=8m z oprawą sodową150W
- Istniejąca oprawa
- Oprawa w ziemi - nie gorsza niż f-my BEGA typ HIT 35W (3000 lumenów) nr kat. 8606
- Reflektor nie gorszy niż firmy ES-SYSTEM - system DELTA, typ PD.70N/H-S
- Elementy do usunięcia

UWAGI:

1. Istniejące linie napow. N/N (MSR) w miejscach ich skablowań zdemontować a materiały przekazać na majątek Rejonu Energetycznego
2. Na terenie, na którym projektowane jest nowe oświetlenie istniejące lampy przeznaczone są do likwidacji.

- istn. słup telefoniczny do demontażu
- projektowana studnia kablowa SKR1, SK1
- projektowana teletechniczna kanalizacja kablowa z rur przepustowych HDPE 110/6,3
- projektowane kable teletechniczne doziemne w osłonie z rur DVK 50
- projektowane kable doziemne w przepuście z rur HDPE 110/6,3
- projektowany słupek kablowy TSK

PPD WroTECH sp. z o.o. ul. Kunickiego 15, 54-616 Wrocław, tel. 071/357 57 57, fax 071/357 76 36
e-mail: biuro@wrotech.com.pl

Inwestor:	Urząd Miasta i Gminy Wąchock
Temat projektu:	**Rewitalizacja miejscowości Wąchock - etap 1.**
Temat rysunku:	**Plan trasy projektowanych kabli, kanal. i obiektów kablowych.**

Projektant sieci teletechniczne:	*Sprawdził:*
mgr inż. Marian Łokuciejewski upr. nr 1713/99/U	mgr inż. Andrzej Malepszy upr. nr 699/89/UW

Data:	*Stadium:*	*Branża:*	*Skala:*	*Nr projektu:*	*Nr rysunku:*
06.2010	PW	Sieci zewn.	1:500	BGK 28/2009	1