



Kanał nawiewny typu Z
o przekroju 20/20cm.
Wylot kanału doprowadzić
30 cm od poziomu posadzki

AB-QM Plus
86,00 %
DN15
Aparat grzewczo-ventylacyjny
LEO KMFS 15M z komorą
mieszania
Φ=9000 W
Δp=4,10 KPa
Instalacja c.t.
zasilana z kotła c.o.

Wentylator dochowy
UVO H1.4

Oznaczenia

We – Wentylator łazienkowy
z opóźnieniem czasowym
włączony włącznikiem światła

W1 – Wentylator EBB-250

KR – Drzwi z kratką wentylacyjną
w dolnej części o pow. min 220cm²

JT		PRACOWNIA PROJEKTOWA arch. Justyna Turńska-Sórzyni, kom. 0 509 093 621 Inżynier: Jol 77-300 Człuchów	RYS. NR W1
INWESTOR:	GMINA WACHOCK		
ADRES:	UL. WIELKOMIEJSKA 1 27-215 WACHOCK		
TEMAT:	BUDOWA BUDYNKU WIELOFUNKCYJNEGO DLA POTRZEB OCHOTNICZEJ STRĄŻY POŻARNEJ I WIEJSKIEGO DOMU KULTURY WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU ORAZ ZŁAZDU Z DROGI GMINNEJ		
ADRES:	WIELKA WIEŚ, DZ. NR 1320/41, 1320/42, 1320/13 OBR.261105_5.0008		
NAZWA RYSUNKU:	RZUT PRZYZIEMIENIA - WENTYLACJA	SKALA 1:100	
PROJEKTANT BR.SANTARNEJ	BARBARA JĄDZIŃSKA Upi: bud. nr GP-KZ-7342/183/04 do projektowania w zakresie sieci instalacji wod. kan., c.o. i gaz.	30.05.2013r.	
SPRAWDZAJĄCY BR.SANTARNEJ	mgr inż. Anna Mirosława Dąbka Prądzyska Upi: bud. nr POM/0238/PWOS/12 do projektowania w specjalności Instalacyjnej	30.05.2013r.	