

Wąchock, dnia 29.10.2014 r.

BGK.271.7.2014

DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane pn.: „Budowa budynku wielofunkcyjnego w Wielkiej Wsi” ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 346066 - 2014 w dniu 17 października 2014 r.

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr 3

Zamawiający tj. Gmina Wąchock działając zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.), udziela odpowiedzi na wnioski złożone przez Wykonawców:

Wniosek 1

Poz. 38 przedmiaru ROBOTY BUDOWLANE – System odciążu spalin (1 kpl) – Czy zakres robót obejmuje wykonanie tego elementu? Jeśli tak, to prosimy o przesłanie (zamieszczenie na stronie internetowej) charakterystyki systemu odciążu spalin z kompleksowym zestawieniem elementów oraz określeniem ich parametrów technicznych. Brak danych na temat systemu odciążu spalin uniemożliwia prawidłową wycenę tego zakresu.

Wyjaśnienie Zamawiającego

Ad. 1 Zastosować 2 szt. wyciągów pojedynczych z konsolą podpiętą do konstrukcji dachu. Węże fi 150 mm dł. 5m-7m (o odporności termicznej min. 180 stopni C). Węże wpięte do przewodu wentylacyjnego, na wylocie wentylator dachowy o wydajności 2500m³/h. Końcówki nie muszą się wypinać automatycznie (wymóg dla zawodowej straży pożarnej) – uszczegółowienie poz. 38 przedmiaru robót budowlanych.

BURMISTRZ

mgr Jarosław Samela


