



PGE Dystrybucja S.A.
Oddział Skarżysko-Kamienna
Rejon Energetyczny Skarżysko
26-110 Skarżysko-Kamienna, ul. Rejowska 95
tel.: (41) 252 62 63, faks: (41) 252 63 62
Email: skarżysko.os@pgedystrybucja.pl

URZĄD MIASTA I GMINY w Wąchocku
12. 05. 2014
WPLYNĘŁO DNIA
L.dz. 4559 podpis Kamyś

Handwritten signature: P. Mankowski

Skarżysko-Kamienna, dnia 07.05.2014 r.

R/III/RM/ZS/222/6436...../14r.

**Gmina Wąchock
ul. Wielkowiejska 1
27- 215 Wąchock**

Warunki nr o/25/2014 dla budowy oświetlenia drogowego.

1. Lokalizacja: **Wąchock, ulica Wielkowiejska.**
2. Miejsce przyłączenia: **słup nr 2 w obwodzie 2 Rynek linii napowietrznej nN z istniejącym przewodem oświetleniowym zasilanej ze stacji „Wąchock 8”.**
3. a) Miejsce dostarczania energii elektrycznej: **zaciski podstaw bezpiecznikowych przelicznikowych w skrzyni nN w w/w stacji na wyjściu przewodów w kierunku układu pomiarowo-rozliczeniowego na oświetleniu drogowym.**
b) Miejsce rozgraniczenia własności sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. i instalacji Podmiotu Przyłączanego:
 - własność Podmiotu Przyłączanego: **oprawa z wysięgnikiem zabudowana na słupie nr 2 w/w obwodu nN, przewody zasilające oprawę wraz z zaciskami prądowymi w miejscu ich przyłączenia do istniejącego przewodu oświetlenia na słupie j.w. .**
 - własność PGE Dystrybucja S.A.: **pozostałe elementy sieci dystrybucyjnej.**
4. Moc przyłączeniowa - **5 kW.**
5. Moc umowna - **3,8 kW.**
6. Rodzaj sieci oświetlenia drogowego : **napowietrzna.**
7. Zakres niezbędnych zmian w sieci zasilającej związanej z budową oświetlenia: **bez zmian.**
8. Wymagania w zakresie instalacji odbiorcy:
Na słupie 2 w/w obwodu nN zabudować oprawę oświetlenia drogowego.
9. Miejsce zainstalowania układu pomiarowo-rozliczeniowego: **istniejący w stacji „Wąchock 8”.**
10. Wymagania dotyczące zainstalowania układu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego : **istniejący - bezpośredni, 3-fazowy.**

11. Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia głównego: **istniejące w stacji „Wąchock 8”**.
12. Jako system dodatkowej ochrony od porażeń przyjąć samoczynne wyłączenie zasilania w czasie określonym w obowiązujących normach. Układ pracy sieci zasilającej 0,4 kV: **TN-C**.
13. Instalacje i urządzenia elektryczne należące do Odbiorcy powinny zapewniać bezpieczeństwo użytkowania, a przede wszystkim ochronę przed porażeniem prądem elektrycznym oraz ochronę przed przepięciami łączeniowymi i atmosferycznymi występującymi w sieci energetycznej, powstaniem pożaru, wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie prace winna wykonać firma posiadająca uprawnienia budowlane do prowadzenia robót elektrycznych.
14. Informacje dodatkowe:
- rezerwa mocy przyłączeniowej dla wykonania budowy oświetlenia - **1,2kW**;
 - warunki przyłączenia są ważne 2 lata od daty ich doręczenia;
 - prowadzącym sprawę ze strony PGE Dystrybucja S.A. w zakresie warunków budowy oświetlenia jest: Zbigniew Strojcki tel. 41-2526439.
15. Uwagi dodatkowe:
- Opracować dokumentację powykonawczą zgodnie z wydanymi warunkami budowy.
- Przyłączenie zabudowanej oprawy oświetlenia drogowego do istniejącej linii napowietrznej oświetlenia drogowego będzie możliwe po spełnieniu następujących warunków:**
- a) **pozytywny odbiór techniczny przy udziale RE Skarżysko;**
 - b) **aktualizacji umowy świadczenia usługi dystrybucji i sprzedaży energii elektrycznej na podstawie otrzymanego od RE Skarżysko potwierdzenia możliwości świadczenia usługi dystrybucji i określeniu parametrów technicznych dostaw (druk DU).**

PGE Dystrybucja S.A.
Oddział Skarżysko-Kamienna
Rejon Energetyczny Skarżysko
Wydział Majątku Sieciowego

Kierownik
Piotr Pietrusiewicz