

Wąchock, dnia 01.12.2009 r.

GMINA WĄCHOCK

Znak: BGK-2232/09/2009

## DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW

### **WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

**Dot.**

**postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o nazwie  
„Remont budynku Szkoły Podstawowej w Wielkiej Wsi”**

**ogłoszenie zamieszczone w BZP, nr: 406750 – 2009, data zamieszczenia: 25.11.2009 r.**

**Zamawiający, tj. Gmina Wąchock, otrzymał w dniu 30 listopada 2009 roku,  
następujące zapytanie do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:**

Pyt. 1) W kosztorysie jest poz. 16 „Pokrycie dachu papą termozgrzewalną dwuwarstwowa po uprzednim zerwaniu dwóch warstw starej papy” natomiast w specyfikacji technicznej /ST/ wymagane jest pokrycie papowe wentylowane tzn. papa termozgrzewalna wierzchniego krycia na papie perforowanej + kominki wentylacyjne. Prosimy o jednoznaczny wybór technologii pokrycia dachu głównego.

**Działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku –  
Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655  
z późniejszymi zmianami), Zamawiający wyjaśnia co następuje:**

Ad. 1) W kosztorysie ofertowym należy przyjąć zgodnie ze specyfikacją techniczną oraz opisem przedmiotu zamówienia pokrycie dachu papą perforowaną wraz z osadzeniem kominków wentylacyjnych oraz pokrycie dachu papą termozgrzewalną nawierzchniową.

BURMISTRZ MIASTA I GMINY WĄCHOCK  
JAROSŁAW SAMELA