

Wąchock, dnia 08.12.2009 r.

GMINA WĄCHOCK

Znak: BGK-2232/09/2009

DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dot.

**postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o nazwie
„Remont budynku Szkoły Podstawowej w Wielkiej Wsi”**

ogłoszenie zamieszczone w BZP, nr: 406750 – 2009, data zamieszczenia: 25.11.2009 r.

Zamawiający, tj. Gmina Wąchock, otrzymał w dniu 7 listopada 2009 roku, następujące zapytanie do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

Pyt. 1) Poz 16 Pokrycie dachów papą termozgrzewalną dwuwarstwową. Występuje rozbieżność pomiędzy specyfikacją a przedmiarami z technologii wykonania renowacji pokrycia dachowego. Żle przyjęta podstawa w przedmiarach. Powinno być policzone:

- a) KNR 0-22 0528-01 Renowacja starych dachów krytych papą – przygotowanie podłoża.
- b) KNR 0-22 0528-02 Renowacja starych dachów krytych papą przy użyciu papy termozgrzewalnej – krycie.

Czy należy zastosować tą podstawę wyceny i wykonanie zgodnie z opisem w SIWZ?

Pokrycie dachu papą perforowaną wraz z osadzeniem kominków wentylacyjnych + pokrycie dachu papą termozgrzewalną nawierzchniową.

Pyt. 2) W przedmiarach brakuje klinów styropianowych laminowanych papą termozgrzewalną które należy zastosować przy ogniomurach, kominach, wylazach dachowych itp. Do odpowiedniego odprowadzenia wody. Czy kliny styropianowe należy uwzględnić w kosztorysie ofertowym? Jeśli tak proszę o podanie obmiaru.

Pyt. 3) Brak w przedmiarach montażu listew dociskowych na kominach i ogniomurach. Czy listwy należy uwzględnić w kosztorysie ofertowym? Jeśli tak proszę o podanie obmiaru.

Pyt. 4) Brak w przedmiarach montażu nawiewników okiennych. Czy należy zastosować nawiewniki higrosterowane, czy sterowane ręcznie? Proszę o podanie ilości i rodzaju nawiewników.

Pyt. 5) Poz. 31 Drzwi aluminiowe. Czy wszystkie drzwi aluminiowe należy wykonać z aluminium „ciepłego” z szybą bezpieczną?

Pyt. 6) Poz. 32 Drzwi stalowe pełne. Czy wymagana jest jakaś odporność ogniowa dla drzwi stalowych do piwnicy?

Pyt. 7) Prosimy o przesłanie zestawienia stolarki okiennej i drzwiowej.

Działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późniejszymi zmianami), Zamawiający wyjaśnia co następuje:

Ad. 1) Zgodnie z wyjaśnieniami do SIWZ z dnia 1 grudnia 2007 roku, należy wykonać pokrycie dachu zgodnie z opisem w SIWZ tj. pokrycie dachu papą perforowaną wraz z osadzeniem kominków wentylacyjnych + pokrycie papą termozgrzewalną nawierzchniową. Zgodnie z pkt. XV SIWZ podane w przedmiarach robót podstawy nakładów w postaci odpowiednich tablic KNR użyte są jedynie w celu pełniejszego opisu robót. Podana podstawa nie stanowi obowiązującej Wykonawcy podstawy przy kalkulacji ceny. Podstawą dla Wykonawcy winna być jego kalkulacja własna, wynikająca z rachunku ekonomicznego, wykonanego w oparciu o dokonaną wizję lokalną.

Ad. 2) Kliny styropianowe laminowane papą należy uwzględnić w ofercie.

Ad.3) Listwy dociskowe należy uwzględnić w ofercie.

Ad.4) Zgodnie z ST pkt 2.5 w oknach należy zapewnić mikrowentylację (mikrorozszczelnienie) poprzez zastosowanie mikrouchyłu skrzydła regulowanego klamką.

Ad. 5) Drzwi aluminiowe boczne oraz witryna aluminiowa z drzwiami wejściowymi są drzwiami zewnętrznymi, należy więc zastosować profil „ciepły”. Zestaw szybowy zgodnie z wymogami dla obiektów szkolnych.

Ad. 6) Drzwi stalowe są drzwiami wejściowymi do piwnicy, bez wymogów w zakresie odporności ogniowej.

Ad. 7) Kształt, podział i wymiary okien i drzwi dobrać zgodnie z istniejącymi przeznaczonymi do wymiany. Okna jednokwaterowe przyjąć jako uchylne, dwukwaterowe: jedna kwatera rozwierno-uchylna, druga rozwierna, przy oknach trzykwaterowych dodatkowe naświetle górne – uchylne. Przy nowej witrynie z głównymi drzwiami wejściowymi uwzględnić dodatkowo stałe naświetla boczne w miejscu przeznaczonych do rozbiórki wypełnień z cegły.

BURMISTRZ MIASTA I GMINY WĄCHOCK
JAROSŁAW SAMELA