

W. Nowakowski



Skarżysko-Kamienna, dnia 21.03.2017 r.

RIII/RM/ZS/222/4368/17

Gmina Wąchock
ul. Wielkowiejska 1
27 -215 Wąchock

Warunki nr o6/2017 dla budowy oświetlenia drogowego.

1. Lokalizacja: **miejscowość Marcinków Górny.**
2. Miejsce przyłączenia: **istniejący słup nr 12 w obwodzie 1 Skarżysko linii napowietrznej nN zasilanej stacji "Marcinków Górny 1".**
3. a) Miejsce dostarczania energii elektrycznej: **zaciski podstaw bezpiecznikowych przed licznikowych w skrzyni nN w stacji na wyjściu przewodów w kierunku układu pomiarowego na oświetleniu drogowym.**
b) Miejsce rozgraniczenia własności sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. i instalacji Podmiotu Przyłączanego:
 - własność Podmiotu Przyłączanego: **dowieszany między słupami 12-13 w obwodzie j.w. przewód oświetlenia ulicznego AsXSn. Oprawa oświetlenia drogowego zabudowana na słupie nr 13 w/w obwodu nN.**
 - własność PGE Dystrybucja S.A. : **pozostałe elementy sieci dystrybucyjnej.**
4. Moc przyłączeniowa - **5 kW.**
5. Moc umowna - **4,3kW.**
6. Rodzaj sieci oświetlenia drogowego : **napowietrzna.**
7. Zakres niezbędnych zmian w sieci zasilającej związanej z budową oświetlenia: **bez zmian.**
8. Wymagania w zakresie instalacji odbiorcy: **W prześle między słupami 12-13 w/w obwodu nN dowiesić przewód oświetlenia drogowego AsXSn o przekroju min. 25 mm². Na słupie nr 13 zabudować oprawę oświetlenia drogowego.**
9. Miejsce zainstalowania układu pomiarowo-rozliczeniowego: **istniejący w stacji Marcinków Górny 1.**
10. Wymagania dotyczące zainstalowania układu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego : **istniejący, bezpośredni.**
11. Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia głównego: **istniejące w stacji Marcinków Górny 1.**

12. Jako system dodatkowej ochrony od porażeń przyjmując samoczynne wyłączanie zasilania w czasie określonym w obowiązujących normach. Układ pracy sieci zasilającej 0,4 kV: **TN-C**.
13. Instalacje i urządzenia elektryczne należące do Odbiorcy powinny zapewniać bezpieczeństwo użytkowania, a przede wszystkim ochronę przed porażeniem prądem elektrycznym oraz ochronę przed przepięciami łączeniowymi i atmosferycznymi występującymi w sieci energetycznej, powstaniem pożaru, wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie prace winna wykonać firma posiadająca uprawnienia budowlane do prowadzenia robót elektrycznych.
14. Informacje dodatkowe:
 - warunki przyłączenia są ważne 2 lata od daty ich doręczenia;
 - prowadzącym sprawę ze strony PGE Dystrybucja S.A. w zakresie warunków budowy oświetlenia jest: Zbigniew Strojcki tel. 41-2526439.
15. Uwagi dodatkowe:

Opracować dokumentację powykonawczą zgodnie z wydanymi warunkami budowy oraz wymogami prawa dla inwestora i uzgodnić ją w RE Skarżysko.

Podłączenie dowieszanego przewodu oświetlenia istniejącej linii napowietrznej oświetlenia drogowego będzie możliwe po spełnieniu następujących warunków:

- a) pozytywny odbiór techniczny przy udziale RE Skarżysko;
- b) aktualizacji umowy świadczenia usługi dystrybucji energii elektrycznej na podstawie otrzymanego od RE Skarżysko potwierdzenia możliwości świadczenia usługi dystrybucji i określeniu parametrów technicznych dostaw (druk DU).

PCE Dystrybucja S.A.
Oddział Skarżysko-Kamienna
Rejon Energetyczny Skarżysko
Wydział Majątek Ciężkiego
Kierownik
Piotr Pietrusiewicz