

PROJEKT BUDOWLANY

NA KANALIZACJĘ SANITARNA

KOD CPV – 45232400-6

INSPEKTOR

mgr inż. Justyna Salwa

W Gestii Wojewody

Załącznik do decyzji Nr 11.CD.1.20.09
o zatwierdzeniu projektu budowlanego
i pozwoleniu na budowę części
całości zamierzenia budowlanego
znak: 16.11.7120-611.08
z dnia 14.01.2009 r.

INWESTOR: (zamawiający)	GMINA WĄCHOCK ul. Wielkowiejska nr 1
ADRES BUDOWY:	WĄCHOCK ul. HUTNICZA ODCINEK NA TERENIE PKP dz. nr ewid. 1239/5

Zespół projektujący:

- projektant - mgr inż. Czesław Gładyś, upr. bud. Nr 143/66 KI
Skarżysko-Kamienna, ul. 1-go Maja 21
- sprawdzający - mgr inż. Cezary Trochimiuk
upr. bud. Nr KI – 258/91

WRZESIEŃ 2008

Projekt zawiera:



1. Strona tytułowa
2. Oświadczenie zespołu projektującego
3. Kserokopie uprawnień budowlanych i zaświadczeń o przynależności do samorządu zawodowego – załączniki od nr 1 do nr 4
4. Uzgodnienie projektu przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Starachowicach – Pismo Nr *302/08*..... z dn. *8.10.2008*.....
5. Uzgodnienie projektu przez Polskie Koleje Państwowe Oddział Gospodarowania Nieruchomościami – Pismo z dn. *9.10.2008*..... Znak BGK *11-1651/2008*
6. Podstawa do opracowania projektu:
 - Pisma z załącznikami szt. 3
 - Mapa do celów projektowych – Rysunek nr 2
7. Opis techniczny – stron od nr 1 do nr *3*.....
 - 8. Informacja dot. BIOZ*
 - 9. Postanowienie STAROSTY STARACHOWICKIEGO z dn. 2008.11.20*

Rysunki:

- Nr 1. Plan orientacyjny
- Nr 2. Projekt zagospodarowania terenu
- Nr 3. Profil podłużny kanału
- ~~Nr 4. Studzienki~~
- Nr 4. Mapa ewidencyjna gruntu

OŚWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dn. 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane oświadczamy, że projekt budowlany kanalizacji sanitarnej w WĄCHOCKU ul. Hutniczej (odcinek na terenie PKP) – został wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

PROJEKTANT:	mgr inż. Czesław Gładys Upr. Bud. Nr 143/66 KL tel. (41) 25-14-672	Podpisy
		
SPRAWDZAJĄCY:	mgr inż. Cezary Trochimiuk Upr. Bud. Nr KL – 258/91	

PREZYDIUM
WOJEWODZKIEJ RADY NARODOWEJ

w Kielcach

Wydział Gospodarki Wodnej

nr ewid. uprawnień 143/1966/K1

3/1 -
Data 21 listopada 1966 r.

ŚWIĘTOKRZYSKI
URZĄD WOJEWÓDZKI
w KIELCACH

Wydział Infrastruktury i Górnictwa
Wielkopolski 3-25-516 KIELCE

UPRAWNIENIE BUDOWLANE

Na podstawie § 26 zarządzenia Prezesa Centralnego Urzędu Gospodarki Wodnej i Ministrów Żeglugi oraz Rolnictwa, z dnia 1 września 1964 r. w sprawie uprawnień budowlanych w budownictwie specjalnym z zakresu gospodarki wodnej, żeglugi i rolnictwa (Dziennik Budownictwa nr 17, poz. 55)

Ob. Czesław Gładys

urodzony dnia 20 czerwca

roku 1935

w Grzybowej Górze pow. ilżecki

Za zgodność z oryginałem
Kielce dnia 5.11.2008

otrzymuje

uprawnienia budowlane w specjalności inżynierii sanitarnej określonej
w § 5 pkt 1 i 2.


do sporządzania projektów budowlanych i kierowania robotami budowlanymi.

(pieczęć okrągła)

KIELCZYNIE

Wydział Gospodarki Wodnej

Podpis Kierownika Wydziału
mgr. Stanisław Zatorski



ŚWIĘTOKRZYSKA
OKRĘGOWA
IZBA
INŻYNIERÓW
BUDOWNICTWA

- 3/2 -

Kielce, dn. 28 grudzień 2007
ŚWIĘTOKRZYSKI
WOJEWÓDZKI
w KIELCACH
Wydział Infrastruktury i Geodezji
Al. IX Wieków Kielc 3 25-516 KIELCE

Zaświadczenie

Pan(i) **Gładyś Czesław**

miejsce zamieszkania :

ul. Żeromskiego 29/24

25-170 Kielce

jest członkiem Świętokrzyskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

o numerze ewidencyjnym : **SWK/IS/1775/01**

i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Niniejsze zaświadczenie jest ważne od dnia **01-01-2008 do 31-12-2008**

Z up. Przewodniczącego SOIIB

mgr inż. Wiesława Sobańska
DYREKTOR BIURA

Za zgodność z oryginałem
Kielce, dnia **5.11. 2008**

Czesław Gładyś
techn. bud. mgr inż. urzędnik sam.
wpis bud. Nr 412/56 i 142/56 KI

Świętokrzyska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
25-304 Kielce, ul. Św. Leonarda 18; tel. 0-41 344 94 13, kom. 0 694 912 692, fax 041 344 63 82
<http://www.swk.piib.org.pl>, e-mail: swk@piib.org.pl
Ełanek Pekao S.A. I O/Kielce, nr rach. 98 124013721111000012505214
Godziny pracy biura: poniedziałek, czwartek, piątek – 10.00-16.00, wtorek – 12.00-17.00, środa – nieczynne.
Godziny pracy czyteln: wtorek – 9.00-17.00

Niniejsze zaświadczenie potwierdza zawarcie obowiązkowego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej inżynierów budownictwa.

Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna deliktowa i kontraktowa ubezpieczonego za szkody wyrządzone w związku z wykonywaniem samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych.

Suma gwarancyjna na jedno zdarzenie w okresie ubezpieczenia wynosi 50.000 EUR.

O fakcie powstania szkody należy zawiadomić TU Allianz Polska S.A., ul. Chocimska 17, 00-791 Warszawa niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni od chwili uzyskania wiadomości przez poszkodowanego o roszczeniu, które może rodzić odpowiedzialność cywilną ubezpieczonego. Zgłoszenia szkody można dokonać poprzez wypełnienie i przesłanie formularza zamieszczonego na stronie internetowej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl

Posiadanie ubezpieczenia obowiązkowego w ramach umowy generalnej zawartej pomiędzy PIIB a TU Allianz Polska S.A. umożliwia członkom Izby zawarcie dodatkowego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej na wyższe sumy gwarancyjne oraz uprawnia do skorzystania z licznych zniżek na prywatne ubezpieczenia mieszkań, ubezpieczenia komunikacyjne, ubezpieczenia NNW i ubezpieczenia turystyczne.

Obsługą merytoryczną przedmiotowego ubezpieczenia zajmuje się broker Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa – Hanza Broker Sp. z o.o. – który pod numerem infolinii 0801 384 666, stworzonej dla inżynierów budownictwa, rozwiązuje problemy związane z funkcjonowaniem obowiązkowego ubezpieczenia oraz świadczy pomoc w uzyskaniu terminowych i pełnych wypłat należnych odszkodowań. www.hanzabrokers.pl

Wydział
25-516 KIELCE

Kielce, 1991-11-21

Nr. ewiden. K1 - 258/91

STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

Na podstawie § 13 ust. 1 pkt 4 lit.a, § 7, § 2 ust. 1 pkt 1, § 5 ust. 1 pkt 1, § 13 ust. 1 pkt 4 lit. a, rozporządzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 20 lutego 1975 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie /Dz.U. Nr 8, poz. 46 z późn. zmianami/ stwierdza się, że

PAN TROCHIMIUK CEZARY

magister inżynier inżynierii środowiska

urodzony dnia 2 czerwca 1956 r. w KIELCACH


posiada przygotowanie zawodowe, upoważniające do wykonywania samodzielnej funkcji projektanta oraz kierownika budowy i robót w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej w zakresie sieci wodociągowych, kanalizacyjnych i ciepłych.

PAN TROCHIMIUK CEZARY jest upoważniony do:

- 1/ sporządzania projektów sieci wodociągowych, kanalizacyjnych i ciepłych, uzbrojenia terenu,
- 2/ kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i robót, kierowania i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych elementów sieci oraz oceniania i badania stanu technicznego w zakresie sieci wodociągowych, kanalizacyjnych i ciepłych uzbrojenia terenu.

Otrzymuje:


Pan Cezary Trochimiuk
ul. Stokowa 1
Skarżysko-Kam.



[Handwritten signature]

Za zgodność z oryginałem
Kielce dnia 5.11.2008

[Handwritten signature]
Cezary Chodys
Kielce 25-516 KIELCE



**ŚWIĘTOKRZYSKA
OKRĘGOWA
IZBA
INŻYNIERÓW
BUDOWNICTWA**

SWIĘTOKRZYSKI 3/4 -
URZĄD WOJEWÓDZKI
w KIELCACH
Wydział Infrastruktury i Geodezji
Kielce, dn. 4 styczeń 2008

Zaświadczenie

Pan(i) Trochimiuk Cezary

miejsce zamieszkania :

ul.Stokowa 1

26-110 Skarżysko Kamienna

jest członkiem Świętokrzyskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

o numerze ewidencyjnym : SWK/IS/1377/01

i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Niniejsze zaświadczenie jest ważne od dnia 01-01-2008 do 31-12-2008

Z up. Przewodniczącego ŚOIIB

mgr inż. Wiesława Sobańska
DYREKTOR BIURA

Za zgodność z oryginałem
Kielce, dnia 5.11.2008

Grzegorz Gładys
mgr inż. usługa sanit.
tel. 041 344 63 82 i 41 344 63 82

Świętokrzyska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
25-304 Kielce, ul. Św. Leonarda 18; tel. 0-41 344 94 13, kom. 0 694 912 692, fax 041 344 63 82

<http://www.swk.piib.org.pl>, e-mail: swk@piib.org.pl

Bank Pekao S.A. I O/Kielce, nr rach. 98 124013721111000012505214

Godziny pracy biura: poniedziałek, czwartek, piątek – 10.00-16.00, wtorek – 12.00-17.00, środa – nieczynne.

Godziny pracy czytelnik: wtorek – 9.00-17.00

PRZEDSIĘBIORSTWO
WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI
Spółka z o.o.
27-200 Starachowice, ul. Igiasta 5
tel. 041/ 274 53 24/25 274 63 53
NIP 664-18-08-503 R. 290941746
KRS 0000139930

ŚWIĘTOKRZYSKI
URZĄD WOJEWÓDZKI
w KIELCACH
Wydział Infrastruktury i Geodezji
Starachowice, dnia 08.10.2008 r. KIELCE

Urząd Miasta i Gminy
w Wąchocku
ul. Wielkowiejska
27 – 215 Wąchock

Uzgodnienie PB Nr 302/08

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp z oo. Starachowice, przedłożony Projekt budowy kanalizacji sanitarnej w ul. Hutniczej, w miejscowości Wąchock, uzgadnia z uwagami:

1. O rozpoczęciu robót powiadomić Wydział Sieci Wod – Kan. PWiK Spółka z o.o. Starachowice.
2. Włączenie projektowanego kanału do istniejącej studzienki rewizyjnej w terenie kolejowym, wykona odpłatnie PWiK Spółka z o.o w Starachowicach.
3. Ułożone odcinki kanału sanitarnego przed zasypaniem wykopów zgłaszać do inwentaryzacji geodezyjnej i do odbiorów technicznych przez pracowników Wydziału Sieci PWiK Sp z oo. Starachowice.
4. Włączenie projektowanego przewodu do studzienki wypadające powyżej 40 cm od dna studzienki, wykonać poprzez syfon zewnętrzny.
5. W studzienkach zastosować włazy żeliwne kanałowe, wypełnione betonem i posiadające po dwa otwory wentylacyjne. Na wszystkich studzienkach rewizyjnych na głównym kanale sanitarnym zastosować włazy typu ciężkiego.
6. Na przeprowadzenie kanału sanitarnego przez tereny nie będące własnością Inwestora i ich późniejszą eksploatację uzyskać pisemne zgody od właścicieli wyrażające bezwarunkową zgodę na wybudowanie i eksploatację sieci , zrzeczenie się wszelkich roszczeń z tytułu lokalizacji inwestycji. Zgody dołączyć do projektu.
7. Wszystkie kolizje projektowanego kanału z istniejącym uzbrojeniem podziemnym terenu wynikłe w trakcie realizacji inwestycji uzgadniać na bieżąco z administratorami tego uzbrojenia i z PWiK Starachowice Spółka z o.o w Starachowicach.
8. Zrealizowaną inwestycję zgłosić do odbioru końcowego z pełną inwentaryzacją geodezyjną.

Uzgodnienie traci ważność po upływie 3 lat od daty wydania.

Za zgodność z oryginałem

Z up. Burmistrza
mgr inż. Jacek Kuchta
Kierownik Referatu DAK i EI

WICEPREZES ZARZĄDU
DIREKTOR
DS. TECHNICZNO-PROJEKCYJNYCH
mgr inż. Henryk Tomaszewski



POLSKIE KOLEJE PAŃSTWOWE

**Oddział Gospodarowania Nieruchomościami
w Lublinie**


-5-
ŚWIĘTOKRZYSKI
Spółka Akcyjna WOJEWÓDZKI
w KIELCACH
Siedziba Oddziału
ul. Okopowa 5
20-022 Lublin
tel.: (0-x-81) 472 34 03
fax: (0-x-81) 472 55 10
e-mail: nz.lublin@pkp.pl
www.pkp.pl

**KOLEJOWY ZESPÓŁ
UZGADNIANIA DOKUMENTACJI
PROJEKTOWEJ**

N 11 d-655/1651/2008

tel.: (081) 472 12 42
tel. kol.: (081) 472 12 42
fax.: (081) 472 12 11

Dotyczy sprawy BGK 7020/4/08



Lublin.09.10.2008 r.

Urząd Miasta i Gminy
w Wąchocku
ul. Wielkowiejska 1
27-215 Wąchock

Za zgodność z oryginałem

Z up. Burmistrza
mgr inż. Jacek Jankhof
Kierownik Referatu BGK i RI

NIP 664-15-49-177

OPINIA Nr 130 / Lkn 025 / 2008

Na podstawie rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 02 kwietnia 2001r. (Dz. U. Nr 38, poz. 455) w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadniania dokumentacji projektowej w § 3 ust 2, § 12 ust 2 Decyzji Nr 62 Ministra Infrastruktury z dnia 26 września 2005r w sprawie ustalenia terenów, przez które przebiegają linie kolejowe jako terenów zamkniętych

Po rozpatrzeniu wniosku o: uzgodnienie projektowanej trasy kanalizacji sanitarnej w Wąchocku.

PKP S.A. Oddział Gospodarowania Nieruchomościami w Lublinie
Wydział Geodezji i Regulowania Stanów Prawnych Nieruchomości Kolejowy Zespół
Uzgadniania Dokumentacji Projektowej uzgadnia projektowaną trasę kanalizacji sanitarnej –
woj. świętokrzyskie, pow. starachowicki, gm. Wąchock, obr. Wąchock, działka Nr 1239/5, linii
Nr 025 Łódź – Dębica, w Wąchocku, w granicach władania PKP S.A.


1. W/w działki gm. Wąchock została uznana za teren zamknięty Decyzją Nr 62 Ministra Infrastruktury z dnia 26 września 2005 r. w sprawie ustalenia terenów, przez które przebiegają linie kolejowe jako terenów zamkniętych.

2. Po uzyskaniu decyzji na w/w inwestycję Wykonawca zgłosił się do PKP S.A. Oddział Gospodarowania Nieruchomościami w Lublinie w celu spisania umowy najmu terenu oraz uzyskania zgody wejścia na teren kolejowy i wniesienia opłaty za pozostawienie urządzenia obcego dla PKP S.A.



3. Warunkiem odbioru robót przez /kolejowe jednostki organizacyjne/ Rejon Administrowania i Utrzymania Nieruchomości w Skarżysku Kamiennej jest przedłożenie mapy inwentaryzacji powykonawczej (wniesienie sieci uzbrojenia zinwentaryzowanych urządzeń na kolejowych mapach sytuacyjnych). Mapa z inwentaryzacji powykonawczej musi być potwierdzona przez PKP S.A. Kolejowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej.
4. Czynności związane z inwentaryzacją winny być wykonane zgodnie z Rozp. M. G. P. i B. z dnia 21 lutego 1995 r. /Dz.U.95poz25/oraz obowiązującymi w tym zakresie instrukcjami i przepisami przez przedsiębiorstwa /firmę geodezyjną, geodetę uprawnionego/ lub zlecone do wykonania przez PKP S.A. Wydział Geodezji i Regulowania Stanów Prawnych Nieruchomości w Lublinie. Wymaga to jednak osobnego zlecenia przez Inwestora.
5. Z tytułu uzgodnienia dokumentacji technicznej zleceniodawca wniesie opłatę zgodnie z cennikiem obowiązującym w PKP S.A.
6. Niniejsza zgoda nie zwalnia Inwestora z obowiązku uzyskania zezwoleń wymaganych obowiązującymi przepisami (w szczególności przepisami prawa budowlanego).
7. **Termin ważności opinii upływa z dniem 09. 10. 2011 r**

ZASTĘPCA DYREKTORA


mgr inż. Joanna Głowska

Do wiadomości :

1. Rejon Administrowania i Utrzymania Nieruchomości
26-110 Skarżysko-Kamienna ul. Niepodległości 76
2. a/a



POLSKIE KOLEJE PAŃSTWOWE

**Oddział Gospodarowania Nieruchomościami
w Lublinie**

— 5/1 —
Spółka Akcyjna
ŚWIĘTOKRZYSKI
URZĄD WOJEWÓDZKI
KANCELARIA
Siedziba Oddziału
ul. Okopowa 5
20-022 Lublin
tel. (0-x-81) 472 34 03
fax (0-x-81) 472 55 18
e-mail: nz.lublin@pkp.pl
www.pkp.pl

N 11 d-655/1651/2008
tel.: (081) 472 12 42
tel. kol.: (981) 472 12 42
fax kol.: (981) 472 12 11

Lublin 09.10.008

Dotyczy sprawy BGK 7020/4/08

Urząd Miasta i Gminy
w Wąchocku
ul. Wielkowiejska 1
27-215 Wąchock

Za zgodność z oryginałem

Z up. Sumińska
mgr inż. Jacek Zankhof
Kierownik Polecenia BGK 131

Po rozpatrzeniu wniosku o wyrażenie zgody na dysponowanie nieruchomością PKP S.A.
na cele budowlane woj. świętokrzyskie, pow. starachowicki, gm. Wąchock, obr. Wąchock,
działka Nr 1239/5 – w związku z budową kanalizacji sanitarnej w w/w terenie,

PKP S.A. Oddział Gospodarowania Nieruchomościami w Lublinie

wyraża zgodę na dysponowanie nieruchomością w celu ubiegania się zainteresowanego
o wydanie pozwolenia na realizację powyższej inwestycji na terenie kolejowym zgodnie
z lokalizacją i warunkami zawartymi w załączniku do Opinii Nr 130/Lkn 025/2008.

1. Termin ważności upływa z dniem 09.10.2011 r.

ZASTĘPCA DYREKTORA

mgr inż. Joanna Głowska

a/a



6. Podstawa do opracowania

1. Decyzja Nr XIX/2008 Wojewody Świętokrzyskiego Znak: IG.II.7045-13/08 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym Załącznik Nr 1
2. Warunki techniczne wydane przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Starachowicach - Nr 302/08 z dn. 23.07.2008 r. – Załącznik Nr 2
3. Warunki wydane przez Polskie Koleje Państwowe Oddział Gospodarowania Nieruchomościami w Lublinie – pismo z dn. 04.01.2008 r. znak BGK 7020/4/08 – Załącznik Nr 3
4. Mapa do celów projektowych w skali 1:500 zatwierdzona przez Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Lublinie z dn. 08.07.2008 r. – Rysunek Nr 2
5. Katalog producenta rur i normy w przedmiocie projektowania.



WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI

Znak: IG.II.7045-13/08

Za zgodność z oryginałem
Kielce, dnia 5.11.2008

Uroślaw / Głogys
technik bud. mgr inż. inżynier
m. Bud. Kielce 01-01-01-01

- 6/1 -
ŚWIĘTOKRZYSKI
URZĄD WOJEWODZKI
w KIELCACH
Wydział Infrastruktury i Geodezji
Kielce, 2008.06.24

URZĄD MIASTA I GMINY w Wąchocku, ul. Wielkowiejska 1	
Dnia	2008 -06- 27
W P I Y N Ę Ł O L. dz. 1415 podpis <i>[signature]</i>	

DECYZJA Nr XIX/2008

Na podstawie art. 4 ust. 2 pkt 1, art. 50 ust. 1 i 4, art. 51 ust. 1 pkt.3, art. 53, art. 54, art. 56 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.)

po rozpatrzeniu

wniosku Gminy Wąchock 27-215 Wąchock, ul. Wielkowiejska 1 z dnia 10.04.2008r. (data wpływu 11.04.2008r.) w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na rozbudowie kanalizacji sanitarnej w Wąchocku na dz. nr ewid. 1239/5, obręb Wąchock stanowiącej teren zamknięty

orzekam

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji znajdującej się na terenie zamkniętym

Obiekt infrastruktury technicznej:

- rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Wąchocku na dz. nr ewid. 1239/5, obręb Wąchock, stanowiącej teren zamknięty.

Warunki, o których mowa wyżej są następujące:

I. Rodzaj inwestycji

Obiekt infrastruktury technicznej - kanalizacja sanitarne.

Planowana inwestycja jest zlokalizowana na działce nr ewid. 1239/5 obręb Wąchock.

II. Warunki i szczegółowe zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy:

1) warunki i wymagania ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:

Urządzenia infrastruktury technicznej nie wpływają na kształtowanie ładu przestrzennego w związku z powyższym odstępuje się od określenia parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu.

Planowana inwestycja jest zlokalizowana na terenie działki o nr ewid. 1239/5 obręb Wąchock, stanowiącej teren zamknięty z myśl decyzji Nr 62 Ministra Infrastruktury z dnia 26 września 2005r. w sprawie ustalenia terenów, przez które przebiegają linie kolejowe, jako terenów zamkniętych (Dz. Urzęd. Ministra Infrastruktury z 2005r. Nr 11, poz. 72).

Parametry zadania inwestycyjnego na terenie zamkniętym tj. na działce o nr ewid. 1239/5 obręb Wąchock.

Teren na w/w działce jest terenem kolejowym, na którym przewiduje się rozbudowę kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z PCV \varnothing 200 o dł. 46,0 m pow. zabudowy 9,2 m².

Planowana inwestycja winna być zaprojektowana i realizowana zgodnie z obowiązującymi przepisami (m.in. z wymogami rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 10 września 1998r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle kolejowe i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 151, poz. 987), Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej, w sposób zapewniający spełnienie wymagań zawartych w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane (Dz.U. z 2006r. Nr 156, poz. 1118 ze zm.).

W przypadku kolizji planowanej inwestycji z istniejącą zielenią (drzewa, krzewy) należy uzyskać zezwolenie, właściwego organu, na wycinkę tych drzew i krzewów, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2004r. Nr 92, poz. 880 ze zm.).

Postępowanie z odpadami powstającymi w trakcie planowanych robót budowlanych wymaga uzgodnienia z właściwym organem i winno być zgodne z wymogami określonymi w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz.U. z 2007r. Nr 39 , poz. 251).

3) obsługa w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji:

- planowana inwestycja nie wymaga dodatkowych warunków w zakresie komunikacji. Inwestycja znajduje się na terenie działki o nr ewid. 1239/5 obręb Wąchock stanowiącej teren zamknięty, przylegającej do ul. Hutniczej - drogi gminnej w zarządzie Burmistrza Gminy Wąchock.

4) wymagania dotyczące ochrony interesów osób trzecich:

Inwestycja winna być zaprojektowana w sposób niepowodujący ograniczeń sposobu zagospodarowania działek sąsiednich oraz nienaruszający prawa własności i uprawnień osób trzecich. Inwestycja nie może powodować ograniczeń w dostępie do drogi publicznej. Inwestycje należy zaprojektować w sposób zapewniający: ochronę przed uciążliwościami powodowanymi przez hałas, wibracje, zakłócenia elektryczne, promieniowanie a także zanieczyszczenie powietrza, wody i gleby.

III. Linie rozgraniczające teren inwestycji zostały wyznaczone kolorem niebieskim i literami A-B-C-D-A, na mapie w skali 1:1000, stanowiącej załącznik graficzny Nr 1.

Wrysowane na załączniku graficznym Nr 1 zagospodarowanie, w liniach rozgraniczających terenu stanowi postulowane zagospodarowanie terenu w zakresie przebiegu planowanej inwestycji.

Jednakże wskazane postulowane zagospodarowanie terenu, na etapie pozwolenia na budowę, może ulec zmianie, jeżeli nie będzie wykraczać poza, określone w załączniku graficznym Nr 1, linie rozgraniczające teren inwestycji oraz nie będzie kolidować z przepisami odrębnymi.

Do robót budowlanych związanych z realizacją przedmiotowej inwestycji można przystąpić na podstawie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę, uzyskanej w trybie określonym w przepisach ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane (Dz.U. z 2006r. Nr 156, poz. 1118 ze zm.).

Do wniosku o pozwolenie na budowę, skierowanego do Wojewody Świętokrzyskiego, należy dołączyć:
 - 4 egzemplarze projektu budowlanego wraz z opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i innymi dokumentami wymaganymi przepisami szczególnymi oraz zaświadczeniem, o którym mowa w art. 12 ust. 7 Prawa budowlanego, aktualnym na dzień opracowania projektu,
 - oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane,
 - ostateczną decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,
 - postanowienie uzgodnienia z właściwym Starostą projektowanych rozwiązań w zakresie przebiegu sieci uzbrojenia terenu wyprowadzonych poza granice terenu zamkniętego.

U Z A S A D N I E N I E

Działka o nr ewid. 1239/5 obręb Wąchock, stanowi teren zamknięty w myśl decyzji Nr 62 Ministra Infrastruktury z dnia 26 września 2005r, w sprawie ustalenia terenów, przez które przebiegają linie kolejowe, jako terenów zamkniętych (Dz. Urzęd. Ministra Infrastruktury z 2005r. Nr 11, poz. 72).

Zgodnie z art. 2 pkt 5 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym przez inwestycje celu publicznego należy rozumieć działania o znaczeniu lokalnym (gminnym) i ponadlokalnym (powiatowym, wojewódzkim i krajowym), stanowiące realizację celów, o których mowa w art. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz.U. z 2004r. Nr 261, poz. 2603 ze zm.). Zgodnie z art. 6 pkt 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami budowa i utrzymywanie publicznych urządzeń służących do zaopatrzenia ludności w wodę, gromadzenia, przesyłania, oczyszczania i odprowadzania ścieków oraz odzysku i unieszkodliwiania odpadów, w tym ich składowania zakwalifikowana jest w rozumieniu tej ustawy jako cel publiczny.

Dokonana przez tut. organ analiza zgromadzonego materiału wykazała, że wnioskowane zamierzenie inwestycyjne jest zgodne z przepisami odrębnymi.

W toku postępowania projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego został uzgodniony w trybie art. 53 ust. 4 pkt 9 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z Burmistrzem Miasta Gminy Wąchock (postanowienie z dnia 16.06.2008r., znak: BGK 7040-1/33/08).

O wszczęciu postępowania w przedmiotowej sprawie strony postępowania zostały powiadomione pismem znak IG.II.7045-13/08 z dnia 16.04.2008r. Strony postępowania nie wniosły uwag ani zastrzeżeń.

Biorąc pod uwagę przepis art. 56 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, nie można odmówić ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, ponieważ przedmiotowe zamierzenie inwestycyjne jest zgodne z przepisami odrębnymi, a zatem orzeczono jak w sentencji decyzji.

Inwestor jest zwolniony z opłaty skarbowej od wydania powyższej decyzji, zgodnie z art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 1635).

P o u c z e n i e

Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Ministra Infrastruktury w Warszawie, ul. Chałubińskiego 4/6 za moim pośrednictwem, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Załączniki:

- graficzny Nr 1
- analiza warunków i zasad zagospodarowania
- oraz stanu faktycznego i prawnego terenu



ZAP. WOJEWODY
mgr inż. Artur Łaniewski
 RADA WOJEWODY
 w Wydziale Infrastruktury i Geodezji

Otrzymują:

- ① Burmistrz Miasta i Gminy Wąchock
 27-215 Wąchock, ul. Wielkowiejska 1
2. PKP SA OGN w Lublinie

ŚWIĘTOKRZYSKI
URZĄD MIEJOWY
20-022 Lublin, ul. Okopowa 5

3. PKP S.A.

00-973 Warszawa, ul. Sześciwłoka 62

4. Lasy Państwowe-Nadleśnictwo Starachowice
ul. Krzywki 14d, 27-200 Starachowice

5. PKP PLK S.A. ZLK

26-111 Skarżysko-Kamienna, ul. Rejowska 29

6. a)a

Projekt decyzji sporządził:

mgr inż .arch. Waldemar Pieślak

Wpisany na listę Świętokrzyskiej

Okręgowej Izby Architektów

Pod numerem SW – 0107

Załącznik graficzny Nr 1 do decyzji Nr ~~818~~/2008 Wojewody Świętokrzyskiego
z dnia ~~24.06~~ 2008r., znak: IG.II.7045-13/08
Rys. 1 - A-B-C-D-...-A -linie rozgraniczające teren inwestycji


Zap. WOJEWODY
mgr inż. Artur Łamczyk
RADCA WOJEWODY
w Wydziale Infrastruktury i Geodezji

P3

10 S A D Y

**Marta Deputat
specialiste**

— projektowana kanalizacja



mgr inż. arch.
Waldemar Pieslak
III/10/67/KL/71, 199/68

G ~~R U~~ N T Y

217.77

ŚWIĘTOKRZYSKI
URZĄD WOJEWÓDZKI
Starachowice, dnia 23.07.2008 r.
Wydział Infrastruktury i Geodezji
Al. IX Wieków Kielce 3, 25-516 KIELCE

**PRZEDSIĘWSTW
WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI**
Spółka z o.o.
27-200 Starachowice, ul. Igiasta 5
tel. 041/274 53 24/25, 274 63 53
NIP 664-18-08-803 R. 290941745
KRS 0000139930

URZĄD MIASTA I GMINY
w Wąchocku, ul. Wielkowiejska 1

Dnia 2008-07-31

W PŁYNEŁO

L. dz. 3022 podpisano

**Rađa Miasta i Gminy
w Wąchocku**

**ul. Wielkowiejska nr 1
27 – 215 Wąchock**

BGR 7023 120/08

Warunki techniczne

**dla opracowania projektu budowy kanału sanitarnego
Nr 302/08**

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Starachowicach
odpowiadając na pismo BGK 7023/20/08 z dnia 18.07.2008 r. w sprawie warunków technicznych
dla opracowania projektu budowy kanału sanitarnego w ulicy Hutniczej, w miejscowości
Wachock, informuje:

Odbiór ścieków sanitarnych z projektowanego kanału sanitarnego zapewnia się poprzez studzienkę do kanału Ø 200 mm.

Włączenie do kanału poprzez istniejącą studnię rewizyjną o rzędnych 215,13/212,63.

Nowy kanał sanitarny zaprojektować z rur kamionkowych, ^{złote PCV} kanalizacyjnych

Ø 200 mm, zachowując przepisowe spadki, odległości i wymagane przepisami zabezpieczenia.

Studnie rewizyjne zaprojektować z żelbetu lub z tworzywa. Włazy na studniach zaprojektować z żeliwa sferoidalnego, zamykane.


W przypadku prowadzenia kanału przez tereny nie będące własnością Gminy Starachowice, w Przedsiębiorstwie należy przedłożyć dokument prawny potwierdzony notarialnie uprawniający służby eksploatacyjne P.W.i K. do prowadzenia bieżącej konserwacji i usuwania ewentualnych awarii na kanale bez ponoszenia odpowiedzialności za szkody z tym związane z wyjątkiem doprowadzenia terenu do stanu pierwotnego.

Projekt budowy kanału sanitarnego opracować na aktualnych mapach sytuacyjno-wysokościowych i przedłożyć do uzgodnienia w ZUDP w Starachowicach i w PWiK Spółka zo.o w Starachowicach.

Za zgodność z oryginałem
Kielce, dnia 5.11.20

~~Cassidy Gladys~~
~~technical ed. mgr. Int. newspaper Soc.~~
~~appt. dead. Mh. 27/1941; 143/166 KI~~

WICEPREZES ZARZĄDU
DYREKTOR
DS. TECHNICZNO PRODUKCYJNYCH
Henryk Tomaszewski
mgr inż. Henryk Tomaszewski



POLSKIE KOLEJE PAŃSTWOWE

Spółka Akcyjna

Oddział Gospodarowania Nieruchomościami
w Lublinie

KOLEJOWY ZESPÓŁ UZGADNIANIA
DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ

N 11d-655/166/2008


tel.: (081) 472 12 42
tel. kol.: (981) 472 12 42
fax.: (081) 472 12 11
fax. kol.: (981) 472 12 11

Dotyczy sprawy BGK 7020/4/08

Za zgodność z oryginałem
Kielce, dnia 5. 11. 2008

Lublin 04 01.2008

Przedstawiciel
techn. bud. mgr inż. uzgodn. sam
upr. bud. Nr 411/00 i 143166 KI



Urząd Miasta i Gminy
w Wąchocku
ul. Wielkowiejska 1
27-215 Wąchock

PKP S.A Oddział Gospodarowania Nieruchomościami w Lublinie

Wydział Geodezji i Regulowania Stanów Prawnych Nieruchomości Kolejowy Zespół Uzgadniania Dokumentacji Projektowej w odpowiedzi na Państwa pismo Nr BGK 7020/4/08 z dnia 28.01.2008 dotyczące wydania zgody na zajęcie działki kolejowej pod budowę kanalizacji informuje, że aby uzgodnić projekt budowlany w/w inwestycji i uzyskać zgodę na dysponowanie nieruchomością na cele budowlane należy spełnić następujące warunki :

Dla uzgodnienia trasy przebiegu liniowych obiektów budowlanych realizowanych na terenie PKP zainteresowany Inwestor zobowiązany jest dostarczyć dokumentację projektową opracowaną zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi i technicznymi obowiązującymi w tym zakresie t.j. :

I - Decyzja Nr 62 Ministra Infrastruktury z dnia 26 września 2005 r. w sprawie ustalenia terenów, przez które przebiegają linie kolejowe, jako terenów zamkniętych”

II-Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 02 kwietnia 2001 r. /Dz. U. 38 poz.455/ w sprawie geodezyjnej sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadniania dokumentacji projektowej, oraz przepisami branżowymi służb PKP

Warunkiem udzielenia zgody na przejście przewodów i urządzeń przez teren PKP jest przedłożenie następn. dokumentacji:

1) pięć egz. projektu usytuowania sieci uzbrojenia terenu(jeden egz. archiwalny dla KZUDP)
-projektowanie inwestycji na terenie kolejowym musi być zgodne z obowiązującymi przepisami i normami ogólnymi i branżowymi:

BN-80/8939-17 Przeprowadzanie rurociągów i kabli pod torami kolejowymi

BN-75/8846-01 Roboty ziemne w podtorzu kolejowym do układania przewodów rurowych.

Wymagania i badania.

- 2) decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu
- 3) warunki techniczne podłączenia obiektu do istniejącej sieci uzbrojenia terenu
- 4) orientację względem stron świata i istniejącej infrastruktury oraz lokalizację kolejową (nr nazwa linii kolejowej i km od-do) i administracyjną (woj. pow. gmina, obręb, ark, nr dz.)

Projekt budowlany w części dotyczącej terenów PKP należy sporządzić na mapie do celów projektowych w skali 1:500 lub 1 : 1000 wykonanej na podstawie mapy sytuacyjnej uzyskanej z zasobów Wydziału Geodezji i Regulowania Stanów Prawnych Nieruchomości- Kolejowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjno- Kartograficznej w Lublinie ul.Okopowa 5. (w przypadku braku mapy sytuacyjnej kolejowej należy wykonać mapę jednostkową na teren inwestycji)

Mapa do celów projektowych w części dotyczącej terenów PKP musi być potwierdzona przez Wydział Geodezji i Regulowania Stanów Prawnych Nieruchomości- Kolejowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjno- Kartograficznej w Lublinie ul. Okopowa 5.

PRZEWODNICZĄCY
KOLEJOWEGO ZESPOŁU UZGADNIANIA
DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ
W LUBLINIE

inż. Mirosław Michalczyk
upr. geod. GGGK 17866

7. Opis techniczny

7a. Określenie przedmiotu inwestycji

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany kanalizacji sanitarnej, odcinka na terenie PKP, w poboczu linii kolejowej Łódź – Dębica, w Wąchocku między 156,8 a 156,9 km.

Długość kanału: od studzienki istniejącej do granicy terenu PKP – 42,0 m, średnicy 0,2 m, z rur z tworzywa sztucznego o połączeniach kielichowych na uszczelkę gumową.

Oznaczenie na planie zagospodarowania Si-1

Powierzchnia zabudowy $42 \times 0,2 = 8,4 \text{ m}^2$

Studzienka istniejąca Si znajduje się w odl. 20 m od osi najbliższego toru, punkt 1 (na granicy terenu PKP) – w odl. 35,0 od w/w toru.

7b. Istniejące i projektowane zagospodarowanie terenu

Przedmiotowy teren na trasie projektowanego terenu nie zawiera elementów infrastruktury podziemnej ani nadziemnej – przebieg bezkolizyjny.

Skrajny pas terenu PKP – od strony północnej wykorzystywany jest na komunikację przez mieszkańców ul. Hutniczej.

Teren ul. Hutniczej nie jest utwardzony, jest utrzymywany przez mieszkańców i Gminę w stanie nadającym się do powolnej jazdy pojazdami.

7c. Informacje ogólne

Projekt budowlany na kanalizację sanitarną w Wąchocku – ulicy Hutniczej został opracowany (przez ten sam zespół projektantów) w I kw. 2007 r. Ze względu na sprzeciw właścicieli działki o nr ewid. 1097 odnośnie lokalizacji części kanału na tej działce, musi być dokonana zmiana trasy, aby ominąć przedmiotową działkę.

Na przylegającym terenie będącym w zarządzie PKP istnieje kanalizacja sanitarna stanowiąca infrastrukturę komunalną. Zgodnie z warunkami określonymi

przez przedsiębiorstwo eksploatujące – włączenie projektowanego kanału z ul. Hutniczej nastąpi do studzienki na terenie PKP o rzędnych 215,13 / 212,93

Tak budowa, jak i eksploatacja kanalizacji nie stanowi zagrożenia dla infrastruktury PKP.

7d. Warunki gruntowo-wodne

Techniczne badanie podłoża gruntowego z roku 1998 wykonane przez geologa Józefa Kuca, w otworze badawczym nr 76 określa grunt w sposób następujący:

- do 0,3 m gleba piaszczysta, do 0,9 m piasek, poniżej piasek z kamieniami.

Poziom wody gruntowej znajduje się poniżej dna otworu badawczego wykonanego do głębokości 2,5 m.

Głębokość projektowanego wykopu przy studziencie Si – 1,9 m, przy granicy terenu PKP – punkt 1, 1,67 m.

7e. Materiał do budowy kanału

Kanał wykonać należy z rur PVC-U Klasy S średnica zewn. 200 mm, grubość ścianki 5,9 mm (SDR 34; SN 8) nr indeksu 3064913862.

Rury kielichowe z uszczelką montowaną fabrycznie. W szczelnym i elastycznym włączeniu do istniejącej studzienki ϕ 1200 mm, w wykonanym otworze obsadzić na zaprawie klejowej tuleję ochronną z uszczelką gumową Dy 200 mm L 240 mm nr indeksu 3164812200.

W dnie studzienki wykuć rowek przepływowy i umocnić powierzchnię połówką rury PVC 200, na zaprawie klejowej ze spadkiem i w kierunku przepływu ścieków.

7f. Wytyczne do realizacji

Roboty ziemne wykonywać koparką w klatce szalunkowej zabezpieczającej osunięcie się ścian wykopów. W miarę pogłębiania opuszczać szalunek. Ostatnie 0,20 m wykonywać ręcznie, aby uzyskać właściwą głębokość, równe dno i projektowany spadek.

Rury układać zgodnie z projektem i wytycznymi producenta. Po wykonaniu próby szczelności (wodnej) wg PN-84 / B-10735 zasypkę wykonywać równomiernie,

z boków rur zagęścić, obsypać piaskiem 10 cm ponad wierzch rur, zagęścić, zasypkę wykopu wykonywać warstwami co 30 cm z zagęszczeniem $I_D=1,00$. Nadmiar ziemi należy wywieźć w miejsce wskazane przez administrację Gminy.

W trakcie realizacji należy zapewnić bezpieczne przejścia dla ludzi i bezpieczny objazd dla pojazdów. Wykop zabezpieczyć przed dostępem osób postronnych zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami BHP.

8. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót oraz przedmiar ilości robót

Przedmiotowe opracowania ujęte są w projekcie podstawowym kanalizacji w ul. Hutniczej – z odcinkiem projektowanym na terenie Polskich Kolei Państwowych.

9. Wytyczenie trasy i inwentaryzacja geodezyjna

Prace te należy zlecić uprawnionej jednostce geodezyjnej – inwentaryzacja jest niezbędna do odbioru końcowego obiektu oraz do uzyskania pozwolenia na użytkowanie.

SPRAWDZIŁ :



Projektant
w specjalności inżynieria sanitarna

mgr inż. Czesław Gładyś

Informacje ogólne

1. Nazwa obiektu budowlanego- siec kanalizacji sanitarnej
- Adres- Wąchock ul. Hutnicza, odcinek na terenie PKP na działce nr ewidencyjny 1239/5
2. Inwestor- Gmina Wąchock, Wąchock ul. Wielkowiejska 1.
3. Projektant- mgr inż. Czesław Gładys, Skarżysko Kamienna ul. 1-go Maja 21.

Część opisowa

Kanalizacja sanitarna po wybudowaniu służy ochronie środowiska, poprawia warunki bytowe ludzi- nie stanowi żadnego zagrożenia dla bezpieczeństwa istniejącej infrastruktury podziemnej i naziemnej. Projektowany odcinek kanału dł. 42,0m średnicy 0,20m stwarza zagrożenie tylko w czasie jego budowy.

Zagrożenia dla budowniczych stanowić będą:

1. Roboty ziemne wykonane koparką.
2. Zabezpieczenie ścian wykopu elementami poziomymi i pionowymi z rozparciem.
3. Zasyпка wykopu z rozbiórką zabezpieczeń- spycharką i zagęszczarką mechaniczną.

Przeciwdziałania dla zapewnienia bezpieczeństwa:

Ad.1 Nie przebywanie w zasięgu łyżki koparki

Ad.2 Montaż elementów zabezpieczających warstwami zależnymi od rodzaju gruntu- Przy przerwanej pracy koparki.

Ad.3 Rozbiórka zabezpieczeń warstwami od spodu wykopu, zasyпка i ubicie, tak aby nie dopuścić do osunięcia się ziemi z poza zabezpieczeń ścian wykopu.

Niezbędne jest przeszkolenie pracowników w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Zejsście do wykopu i wyjście z wykopu, dopuszczalne po odpowiedniej drabinie.

Zagrożenia dla osób i pojazdów postronnych:

1. Wpadnięcie do wykopu.
2. Uderzenie ruchomą częścią koparki.

Przeciwdziałanie zagrożeniu:

Ad.1 Ogrodzenie terenu taśmą ostrzegawczą i tabliczkami zawierającymi stosowne ostrzeżenia, oświetlenie terenu.

Przejsście przez wykop po kładce z poręczami.

Objazd terenu budowy dla pojazdów (ominięcie).

Ad.2 Sygnalizacja świetlna pracy sprzętu, ostrzeżenia przez nadzór zatrudniony przy budowie.

Przewidywany czasokres trwania budowy:

Przy prawidłowej organizacji pracy, projektowany zakres 42m. odcinka kanału, przy zatrudnieniu trzech pracowników winien wynosić 3 dni, tzn. 9 osobodniówek.

Projektant



mgr inż. Czesław Gładys

Starosta Starachowicki

ŚWIĘTOKRZYSKI
URZĄD WOJEWÓDZKI
w KIELCACH
Starachowice, 2008-11-20
Al. IX Wieków Kielc 3 25-516 KIELCE

BK.I-7351-6-129/08

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 33 ust. 2 pkt 4 lit. b) ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. Nr 156, z 2006r. poz. 1118 z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku inwestora Gminy Wąchock

uzgadniam

przebieg i charakterystykę techniczną kanału sanitarnego PCV ϕ 200 wyprowadzonego poza teren zamknięty, jaki stanowi działka 1239/5 w Wąchocku:

- trasa jak na załączniku graficznym, stanowiącym integralną część niniejszego postanowienia,
- charakterystyka techniczna: kanalizacja sanitarna PCV ϕ 200, długości 42,0 m,
- na granicy działek 1239/5 i 959 parametry posadowienia:
 - rzędna istniejącej studni 215.13/212.63,
 - rzędna kanału 212.93/213.33,
 - rzędna terenu 215.13,
 - w punkcie oznaczony na załączniku graficznym „1” – granica działki PKP rzędna kanału 214,65, rzędna terenu 216.20,
 - spadek 3%,
 - pierwsza studnia poza terenami PKP rzędna 216.40/214.83.

UZASADNIENIE

Gmina Wąchock wystąpiła z wnioskiem o wydanie postanowienia o uzgodnieniu projektowanych rozwiązań w zakresie przebiegu i charakterystyki technicznej projektowanego kanału sanitarnego z rur PCV ϕ 200 wyprowadzonego poza granice działki 1239/5 w Wąchocku, stanowiącej teren zamknięty. Uzgodnienie oparto na projekcie który jest załącznikiem dołączonym do wniosku o pozwoleniu na budowę kanalizacji sanitarnej na działkach o nrnr ew. 1098, 959, 1100, 1101, 1102/2, 1099, 1103, 1104, 1105, 1106/2, 1107/1, 1106/3, 1106/1 w Wąchocku, jaki został złożony w tut Starostwie. W ciągu całej zaprojektowanej inwestycji znajduje również działka o nr ew. 1239/5, stanowiąca teren zamknięty w rozumieniu przepisów prawa geodezyjnego i kartograficznego.

Na niniejsze postanowienie nie służy zażalenie.

Otrzymują:

1. Inwestor.
2. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego
Starachowice, ul. Jana Mrozowskiego 9
3. a/a JM





Z up. STAROSTY

inż. Ewa Banaczewska
Dyrektor Wydziału Budownictwa
i Gospodarki Komunalnej

Za zgodność z oryginałem

Z up. Burmistrza
mgr inż. Jacek Janbof
Kierownik Referatu BGK i RI





ŚWIĘTOKRZYSKI
URZĄD WOJEWÓDZKI
w KIELCACH
Wydział Infrastruktury i Geodezji
J. IX Wieków Kielce 3, 25-516 KIELCE

Załącznik do decyzji Nr 11C.10.200.9
o zatwierdzeniu projektu budowlanego
i pozwoleniu na budowę części
całości zamierzenia budowlanego
znak: 16.11.7120-6.1108
z dnia 14.08.2008 r.

PKP S.A. CENTRALA
ZAKŁAD GOSPODAROWANIA NIERUCHOMOŚCIAMI
KOLEJOWY ZESPÓŁ URZĄDNIANIA DOKUMENTACJI
PROJEKTOWEJ W LUBLINIE
Załącznik nr. 1
do opinii nr. 130/10m D.25/1
2008
z dnia 09.10.2008

PKP S.A.
ODDZIAŁ GOSPODAROWANIA NIERUCHOMOŚCIAMI W LUBLINIE
KOLEJOWY OŚRODEK DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ
I KARTOGRAFICZNEJ W LUBLINIE

LEGENDA :
PVC 200 3%
42,0 m KANAL PROJEKTOWANY Si do 1

PROJEKT BUDOWLANY NA KANALIZACJĘ SANITARNĄ W WĄCHOCKU UL. HUTNICZA - ODCINEK NA TERENIE P.K.P.			
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU			
SKALA 1:500		DATA: WRZESIEŃ 2008	
PROJEKTANT	mgr inż. Czesław Gładysz Skarżysko-Kam. ul. 1-go maja 21 UPR. BUD. NR 143 KI	NR	RYS
SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. Cezary Trochimiuk UPR. BUD. NR 1258/91	2	

MAPA DO CELÓW F skala: 500

Dotyczy terenu kolejowego oznaczonego
linia: Łódź-Dębica km: 156.78-156.94
fragment szlaku: Wąchock - Starachowice
część działki: 1239/5, obręb: Wąchock,
gmina: Wąchock, powiat: starachowicki, woj.

Niniejszą mapę wykonano na podstawie i
zamówieniem, mapy sytuacyjno-wysokościowej
arkusz: 55b-1 według stanu na dzień 0

Wszelkie trwałe obiekty budowlane podlegają
wytyczeniu oraz geodezyjnej inwentaryzacji
przez jednostki wykonawstwa geodezyjne

od 4 do 10 10 08
08.01.08
46/04/03
08.01.2008
KOLEJOWY OŚRODEK DOKUMENTACJI
GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ
W LUBLINIE
Marta Depuła
specjalista

NR NR STUDZIENEK KANALIZAC.

Si S2

1

TEREN P.K.P.
42,0 m

POZIOM PORÓWNAWCZY 210.00 m n.p.m.

RZĘDNE TERENU	215.13	216.20	216.40
RZĘDNE DŃA KANAŁU	212.93 213.33	214.65	214.83
GLĘBOKOŚĆ	1.74	1.55	1.57
SPADKI, DŁUGOŚCI	$\frac{3}{48} \%$		
MATERIAŁ	RURY PVC 200		
ODLEGŁOŚCI, DŁUGOŚCI m	0.0	42.0	6 48
HEKTOMETRY	TEREN P.K.P.		

0

1

ŚWIĘTOKRZYSKI
URZĄD WOJEWÓDZKI
w KIELCACH
Wydział Infrastruktury i Geodezji
ul. 19 Wieków Kielc 3, 25-516 KIELCE

PROJEKT BUDOWLANY
NA KANALIZACJĘ SANITARNĄ Z PRZYŁĄCZAMI
WĄCHOCK ul. HUTNICZA

PROFILE PODŁUŻNE KANAŁU W ul. HUTNICZEJ
ODCINEK NA TERENIE P.K.P.
OD SI DO 1 L=42.0 m

Skala
1:100
1:500
Rys.Nr
3

PROJEKTANT mgr inż. Czesław Gładys
DATA: III kw. 2008r. 26-110 Skarżysko-Kamienna, ul. 1-go Maja 21
Upr. Bud. Nr 143/66 KI tel. (41) 25-14672

SPRAWDZAJĄCY mgr inż. Cezary Trochimiuk
Upr. Bud. Nr KI - 258/91

Podpis:

Podpis

1239/5 TEREN P.K.P

~~NA TERENIE P.K.P.
W WACHOCKU
UL. HUTNICZEJ~~

~~PROJEKTANT:~~

09. 2008

Czesław Gładys
technik bud.mgr inż. urządzeń sanit.
upr.bud.mr 111/66 i 143/66 KŁ

SWIĘTOKRZYSKI
URZĄD WOJEWÓDZKI
w KIELCACH
Wydział Infrastruktury i Geodezji
Al. 1000 Wieków Kielc 3, 25-516 KIELCE