

PRZEDSIĘBIORSTWO  
WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI  
Spółka z o.o.  
27-200 Starachowice, ul. Iglasta 5  
tel. (41) 274 53 24/25 274 63 63  
NIP 6413 05 303 R. 230641740  
KRS 0000150930

STAROSTWO POWIATOWE  
w Starachowicach  
Wydział Budownictwa  
i Gospodarki Komunalnej  
ul. dr Władysława Borkowskiego 4  
27-200 STARACHOWICE  
Starachowice, dnia 05.11.2008 r.

Urząd Miasta i Gminy  
ul. Wielkowiejska nr 1  
27 – 215 Wąchock

**Uzgodnienie projektu  
sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej  
nr 139/07/08**

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sanitarnej Sp. z o.o. w Starachowicach, przedłożony „Projekt budowlany wodociągu PCV dn 110 wraz z przyłączami wody oraz kanalizacji sanitarnej PCV dn 200 wraz z przykanalikami sanitarnymi”, dz.. nr. 4079, 4152, 4153, 4154, 2530 położonych przy ulicy Starachowickiej w miejscowości Wąchock, uzgadnia z uwagami:

1. O rozpoczęciu robót powiadomić Wydział Sieci Wod-Kan PwIK. Spółka z o.o. w Starachowicach
2. Włączenie projektowanego przewodu sieci wodociągowej do istniejącej sieci wykona odpłatnie PwIK Spółka z o.o w Starachowicach.
3. Włączenie projektowanego przewodu kanalizacji sanitarnej do zbiornika przepompowni wykonywać pod nadzorem pracowników Wydziału Utrzymania Ruchu i Wydziału Sieci Wod-Kan. PwIK. Spółka z o.o. w Starachowicach.
4. Ułożone odcinki sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej, przed zasypaniem wykopów zgłaszać do inwentaryzacji geodezyjnej i do odbiorów przez PwIK Spółka z o.o w Starachowicach.
5. Na trasie przewodu wodociągowego z rur PCV i PE, na warstwie zagęszczonej osypki, ułożyć taśmę lokalizacyjną koloru niebieskiego, z wkładką metalową i napisem „uwaga wodociąg”.
6. Zabrania się odprowadzania wód opadowych i gruntowych do kanalizacji sanitarnej.
7. Na przeprowadzenie przewodu wodociągowego i kanalizacji sanitarnej przez tereny nie będące własnością Inwestora i ich późniejszą eksploatację, uzyskać pisemne zgody od właścicieli wyrażające bezwarunkową zgodę na wybudowanie i eksploatację sieci, zrzeczenie się wszelkich roszczeń z tytułu lokalizacji inwestycji.  
Zgody dołączyć do projektu.
8. Wszelkie kolizje projektowanych sieci z istniejącym uzbrojeniem podziemnym terenu wynikłe w trakcie realizacji Inwestycji uzgadniać na bieżąco z administratorami tego uzbrojenia i z PwIK Spółka z o. o. w Starachowicach.
9. Zewnętrzne uzbrojenie sieci i przyłączy wodociągowych oznakować poprzez Zawieszenie na stałych punktach tabliczek z domiarami.
10. Zrealizowaną inwestycję zgłosić do odbioru z pełną inwentaryzacją geodezyjną.

Uzgodnienie traci ważność po upływie 3 lat od daty wydania.

WICEPRZESIOŁADU  
DS... *[Podpis]* ODURKIJNYCH  
mg... *[Podpis]* Tomaszewski