

PRZEDSIĘBIORSTWO  
WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI  
Spółka z o.o.  
27-200 Starachowice, ul. dr Władysława Borkowskiego 4  
tel. 041/274 53 24/25, 274 53 11  
NIP 664-18-08-503, REGON 14246  
KRS 0000135330

STAROSTWO POWIATOWE  
w Starachowicach  
Wydział Budownictwa  
i Gospodarki Komunalnej  
ul. dr Władysława Borkowskiego 4  
Starachowice, dnia: 11.04.2007 r.

EI – 4477/07

Urząd Miasta i Gminy  
w Wąchocku  
ul. Wielkowiejska nr 1  
27 – 215 Wąchock

**Warunki techniczne dla budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej  
Nr 139/07**

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Starachowicach,  
odpowiadając na pismo: BGK 7020/7/07 z dnia: 28.03.2007 r. w sprawie warunków  
technicznych dla opracowania projektu sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej dla posesji  
nr 110, 112, 114, 114a, 116, 118 i 120 położonych przy ulicy Starachowickiej w Wąchocku  
informuje:

**Dostawę wody** zapewnia się z sieci wodociągowej z rur PCV Ø 110 mm, biegnącej po  
stronie północnej ulicy Starachowickiej.

Sieć zaprojektować z rur PCV wodociągowych Ø 110 mm. Na włączeniu do sieci  
zaprojektować zasuwę odcinającą z uszczelnieniem miękkim. Sieć zakończyć hydrantem  
p.poż.

Rozmieszczenie zasuw linijnych i hydrantów p. poż. zgodnie z obowiązującymi przepisami.  
Nad przewodem wodociągowym z rur PCV, na warstwie zagęszczonej obsypki  
zaprojektować taśmę lokalizacyjną koloru niebieskiego z zatopioną wkładką metalową i  
napisem „Uwaga wodociąg”.

**Odbiór ścieków sanitarnych** zapewnia się do kanału sanitarnego w rejonie przepompowni  
ścieków.

Włączenie poprzez studzienkę rewizyjną do kanału sanitarnego Ø 250 mm.

Kanał sanitarny zaprojektować z rur kamionkowych, lub PCV kanalizacyjnych Ø 200 mm,  
łączonych na uszczelki.

Studzienki rewizyjne zaprojektować z kręgów betonowych, lub z tworzywa Ø 1200 mm.

Włazy z żeliwa sferoidalnego, wypełnione betonem i zamykane.

Rozmieszczenie studzienek dostosować do potrzeb mieszkańców.

Zachować przepisowe spadki, odległości, zagłębienia i wymagane przepisami zabezpieczenia.

Na przeprowadzenie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej przez tereny nie  
będące własnością Inwestora i ich późniejszą eksploatację uzyskać pisemne zgody właścicieli.  
Zgody dołączyć do projektów.

Projekt sieci wodociągowej i projekt sieci kanalizacji sanitarnej opracować na  
aktualnych mapach sytuacyjno – wysokościowych i przedłożyć do uzgodnienia w PWiK  
Spółka z o.o w Starachowicach.

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM  
PRACOWNIA PROJEKTÓW BRANŻOWYCH  
INSTAL. PROJEKT

Katarzyna Pałka

DYREKTOR

ds. Eksploatacyjnych i Inwestycyjnych

mgr inż. Henryk Tomaszewski