RZUT II- GO PIĘTRA
- WENTYLACJA
SKALA 1:50



LEGENDA

- ściana istniejąca
- projektowana ściana z bloczków gazobetonowych gr.12cm
- obszar poza opracowaniem

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

Nr	Pomieszczenie	Pos.	Pow. użytk./ posadz.[m²]
3.1	Przedsionek WC - pracownicy	Terakota	1,83
3.2	WC - pracownicy	Terakota	1,36
3.3	Przedsionek WC - dziewczynki	Terakota	5,23
3.4	WC - dziewczynki	Terakota	7,68
3.5	Przedsionek WC - chłopcy	Terakota	5,42
3.6	WC - chłopcy	Terakota	9,12
3.7	Pom. porządkowe	Terakota	1,87
	Powierzchnia razem		32,51

UWAGA:
Wszystkie wymiary sprawdzić w rzeczywistości. WC damskie przewidziane do korzystania przez 30 osób.
WC męskie przewidziane do korzystania przez 30 osób.
WC dla pracowników przeznaczone do korzystania do 10 osób (damsko/męskie).

Roboty budowlano-instalacyjne prowadzić z równoległą koordynacją międzybranżową.

OZNACZENIA:

- nawiewnik okienny
- wentylator mechaniczny

Uwaga:
Należy zapewnić przepływ powietrza pomiędzy pomieszczeniami.
W pomieszczeniach sanitarnych łączne pole przekroju otworów w dolnej części drzwi powinno wynosić ok. 200cm².
W pozostałych pomieszczeniach drzwi powinny mieć szczelinę wentylacyjną przy podłodze min.1,5cm.
We wszystkich oknach zamontować nawiewniki.

"PROMAX" Biuro projektowe Starachowice ul. Radomska 29, I p., pok. 106

Nazwa obiektu: Budynek Publicznej Szkoły Podstawowej	Adres obiektu: działka nr 1547/1, 1554/1, 1553/1, 1552/4, 1551/4, 1550/4, 1549/4 ul. Szkolna 28, 27-215 Wąchock		
Przedmiot: RZUT II-GO PIĘTRA - wentylacja	Skala: 1:50	Cecha: SSB-484519	Nr rys.:

	Nazwisko:	Nr uprawnień specjalność:	Data:	Podpis:
Projektował: branża instalacyjna	Antoni Szczerba	41/81 instalacyjna	11.2019	
Opracował: branża instalacyjna	mgr inż. Karolina Pękala		11.2019	