



LEGENDA

- Uziom fundamentowy, bednarka ocynkowana Fe/Zn 30x4mm
- Uziom prętowy Fe/Zn  $\Phi$ 18mm, długość 6m (4x1,5m)
- Złącze kontrolne instalacji odgromowej – połączenie drut – bednarka w puszcze p/t 250x168x85mm w warstwie ocieplenia budynku
- Zwód poziomy, drut stalowy ocynkowany Fe/Zn  $\Phi$ 8mm, montaż na uchwytach dystansowych, montowanych do podłoża
- Przewód odprowadzający, drut stalowy ocynkowany Fe/Zn  $\Phi$ 8mm, w rurze ochronnej w ociepleniu budynku
- Zwód pionowy, drut Fe/Zn 8mm<sup>2</sup> wys. 0.5m
- Złaczka krzyżowa
- Drążek izolacyjny, dł. 0,3m

TAMAT	ROZBUDOWA BUDYNKU OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ O CZĘŚĆ GARAŻOWĄ						
ADRES	0001 WĄCHOCK, działka nr ewid. 2348/3 i 2348/2, jedn. ewid. 261105_4 WĄCHOCK						
TYTUŁ RYSUNKU	INSTALACJA ODGROMOWA						SKALA 1:100
	SPECJALNOŚĆ	IMIĘ I NAZWISKO		UPRAWNIENIA		PODPIS	
PROJEKTOWAŁ	Elektryczna	Andrzej Niziołek		UAN-II-K-8366 /RA/37/85			06.2020r.
SPRAWDZIŁ	Elektryczna	Jarosław Niziołek		SMK/0128 /PWBE/17			NR RYS. E3
PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE							