

GK.6630.164.2017

**PROTOKÓŁ
z narady koordynacyjnej**

przeprowadzonej w **Starostwie Powiatowym w Starachowicach**
w sprawie uzgodnienia usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu zgodnie z art.28b
ustawy –Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2016r., poz. 1629 z późn. zm,) w formie :

- a) **zebrania zainteresowanych podmiotów**
b) za pomocą środków komunikacji elektronicznej

Lokalizacja obiektu: **m. Wąchock, ul. Torowa, dz. 103, 4792, 1239/7**

Przedmiot narady: **Linie kablowe NN**

Wnioskodawca: **Biuro Projektowe Jan Domagała, ul. Jana Pawła II 15, 27-200 Starachowice**

Wniosek z dnia: **05-09-2017r.**

Uwagi, zastrzeżenia przedstawicieli branżowych do uzgadnianego projektu.

Lp.	Branża	Instytucja	Imię i nazwisko	Data	Podpis
1.	Energetyka Ciepła	Zakład Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. w Starachowicach ul. Na Szlakowisku 8	Edyta Banasik	11.09 2017	EDB
		CELSIUM Sp. z o.o. ul.11-go Listopada 7 26-110 Skarżysko-Kamienna			
2.	Telekomunikacja	Orange Polska Dział Ewidencji i Zarządzania Danymi o Infrastrukturze 1-Łódź ul. Okoniowa 16, 91-498 Łódź			
3.	Gazownictwo	Karpaćka Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział. Zakład Gazowniczy w Kielcach. Gazownia w Starachowicach ul. Piłsudskiego 99, 27-200 Starachowice	Waldemar Chodorak	11.09 2017	
4.	Gazownictwo (wysokoprężne)	Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. 01-224 Warszawa ul.Kasprzaka 250/ W-wa Oddział Zakład Gazowniczy Kielce, ul. Loefflera 2, 25-550 Kielce			
5.	Elektroenergetyka	PGE O/Skarżysko-Kamienna Rejon Energetyczny 26-110 Skarżysko - Kam. ul.Rejowska 95	Heniusz Szumak	11.09.2017	
		PGE O/Skarżysko-Kamienna Rejon Energetyczny Ostrowiec 27-400 Ostrowiec Św. ul. Kopernika 53			

6.	Wodociągi i kanalizacja	Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. 27-200 Starachowice ul. Iglasta 5	<i>Adia Runk</i>	<i>11.09.</i>	<i>[Signature]</i>
		Urząd Gminy Pawłów			
		Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. 26-110 Skarżysko Kamienna ul. Cicha 8			
		Gminny Zakład Usługowo-Inwestycyjny Brzezie 85a, 27-225 Pawłów			
7.	Kanalizacja deszczowa	UM w Starachowicach ul. Radomska 45 27-200 St-ce			
8.	Drogownictwo	UM w Starachowicach Wydz. Gosp. Kom. i Ochr. Środ.			
		Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach 25-734 ul. Jagiellońska 72			
		Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział Kielce 25-950 ul. Paderewskiego 43/45			
		Zarząd Dróg Powiatowych w Starachowicach ul. Ostrowiecka 15	<i>Elwira Krywicka</i>	<i>11.09. 2017</i>	<i>[Signature]</i>
		Gmina Brody, Mirzec, Pawłów, Wąchock			
9.	-kan. sanit., deszcz., -wodociągi, -elektroenergetyka, -gazownictwo, -telekomunikacja,	MAN BUS Sp. z o.o. ul. 1-go Maja 12			
10.	Telekomunikacja (światłowodowy)	NETIA Telekom S.A. 02-822 Warszawa ul. Poleczki 13			
		Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego al. IX Wieków Kielce 3, 25-516 Kielce	<i>Małgorzata Niezgodzińska</i>	<i>21.09. 2017</i>	<i>[Signature]</i>
11.	Kanal. sanit., deszcz. - wodociągi, elektroenergetyka - gazownictwo, - telekomunikacja	S.S.E Starachowice Eko-Media Sp. z o.o. ul. Radomska 29			
12.		Starachowickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Starachowicach ul. Majówka 21a			
13.		Zakład Gospodarki Komunalnej Brody, ul. S. Staszica 3 27-230 Brody			
14.		Świętokrzyski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych ul. Kościelna 30 27-200 Starachowice			

15.	Lasy	Nadleśnictwo Starachowice ul. Pileckiego 14D 27-200 Starachowice			
		Nadleśnictwo Skarżysko-Kamienna, ul. Wiejska 1, 26-110 Skarżysko-Kamienna			
16.	PKP	Polskie Koleje Państwowe Spółka Akcyjna Oddział Gospodarowania Nieruchomościami w Krakowie Rejon Administrowania i Utrzymania Nieruchomości 25-709 Kielce, ul. Mielczarskiego 10			
17.	Spółdzielnie mieszkaniowe	Starachowicka Spółdzielnia Mieszkaniowa, ul. Wojska Polskiego 9, 27-200 Starachowice			
18.	Prokuratura Wojewódzka	ul. Adama Mickiewicza 7, 25-352 Kielce			

③ W miejscach skrzyżowań i zblizen z siecia
gazowa zachowac normy i odleglosci
i zabezpieczenia. Praca w obrotach sieci
gazowej wykonanej wzamie pod nadzorem
przedstawiciela Gazowni w Starachowicach.

④ Kable energetyczne na skrzyżowaniach z przewodami
wod-kan umieszczać w rurach ochronowych. Brak rury
ochronowej na kablu pomiędzy słupami 516 (skrzyżowanie
z rurociągiem kanalizacyjnym GUPPE). Długość termolegityw
przewodzenia kabla względem rurociągu zachować od min 1,0 m
długość. Piwny

GK.6630.164.2017 m. Wąchock, ul. Torowa, dz.103, 4792, 1239/7 ze strony Netii uzgadnia
się pozytywnie - bez uwag / brak sieci/.

Pozdrawiam

Zbigniew Kowalski

Na tym protokół zakończono

2017-03-14

Zap. STAROSTY

Wojciech Nowak

Przewodniczący Wydziału Gospodarczego

3) Nel montaj uzgadan u RO shajla
Zemlja