



Istniejący stup nr 8 linii napowietrznej 15kV relacji GPZ1 Starachowice-Bór. Bez zmian

Projektowany stup krańcowy Kogoł 10,5/12
A. Kształt i linie napowietrznej 15kV relacji GPZ1 Starachowice-Bór. Stawisko z demontażu
Branie wjazd z bramką "Br. Węchock 1 k. Młoch 8 nr SK-530"

Projektowana rura osłonowa SPS160mm L=12m koloru szarego

Projektowana rura osłonowa SPS160mm L=6m koloru czerwonego

Istniejący stup nr 7 typu E32/10 3x15kV napowietrznej 15kV relacji GPZ1 Starachowice-Bór do demontażu

Projektowana linia kablowa SNI5kV 3xYHAKS 1x120/50mm² długości ok 275m

Istniejący stup nr 6 typu ŻN linii napowietrznej 15kV relacji GPZ1 Starachowice-Bór do demontażu

Istniejący stup krańcowy typu Kogoł 10,5/12 linii napowietrznej 15kV relacji GPZ1 Starachowice-Bór do demontażu.
Stawisko łącznie z bramką "Br. Węchock 1 k. Młoch 8 nr SK-530" Stawisko do przeniesienia w miejsce wskazane na rysunku.

Projektowana rura osłonowa SPS160mm L=4m koloru czerwonego

Istniejąca linia kablowa SNI5kV 3xYHAKS 1x120/50mm² L=220m

Projektowana linia kablowa SNI5kV 3xYHAKS 1x120/50mm² L=50m

4816/17 Bz

A

0,0000000

5000750

4816/14 B

4816/12 B

2238/4 B

4816/15 Bz

4816/17 Bz

4816/17 Bz

4816/17 Bz