



Skarżysko-Kamienna, dnia 18. 02.2011 r.

RIII/TU/ZS/222/...¹³⁸.../11r.

Załącznik nr 1 do Umowy Nr ...²⁶⁴... OS/RZE Skarżysko/2011 o przyłączenie do sieci dystrybucyjnej

GMINA Wąchock
ul. Wielkowiejska 1
27 – 215 Wąchock

**Warunki przyłączenia nr 121/2011 dla podmiotu V grupy przyłączeniowej
do sieci dystrybucyjnej o napięciu znamionowym 0,4 kV**

Nazwa obiektu przyłączanego do sieci: oświetlenie uliczne.

Lokalizacja: Wąchock, ul. Wielkowiejska.

Na podstawie rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. Nr 93 z 2007r. poz. 623 z późn. zm.), w odpowiedzi na pismo z dnia 31.01.2011, l.dz. 491/2011, określa się następujące warunki przyłączenia:

1. Miejsce przyłączenia: **słup nr 2/4 przy ulicy Wielkowiejskiej linii napowietrznej nN z podwieszonym przewodem oświetleniowym zasilanej ze stacji „Wąchock 1”.**
2. Miejsce dostarczania energii elektrycznej: **zaciski podstaw bezpiecznikowych w skrzyni nN w/w stacji na wyjściu przewodów w kierunku obwodu oświetlenia ulicznego.**
Miejsce rozgraniczenia własności sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. i instalacji Podmiotu Przyłączanego: **zaciski prądowe na w/w słupie nr 2/4 w miejscu przyłączenia przewodów zasilających oprawę do istniejącej sieci oświetleniowej.**
3. Moc przyłączeniowa: **8kW (istniejąca 7kW)**
4. Rodzaj przyłącza: **napowietrzne.**
5. Zakres niezbędnych zmian w sieci związanych z przyłączeniem: **bez zmian**
6. Wymagania w zakresie instalacji odbiorcy:
Na słupie nr 2/4 przy ulicy Wielkowiejskiej zabudować oprawę sodową w II klasie ochronności. Sieć oświetlenia ulicznego powinna spełniać wymagania w zakresie spadków napięć, wybiórczości zabezpieczeń, ochrony przeciwporażeniowej i odgromowej.
7. Miejsce zainstalowania układu pomiarowo-rozliczeniowego: **istniejący w stacji „Wąchock 1”.**
8. Wymagania dotyczące zainstalowania układu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego - **bezpośredni.**
9. Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia głównego: **istniejące w stacji „Wąchock 1”.**

10. Jako system dodatkowej ochrony od porażeń przyjąć samoczynne wyłączenie zasilania w czasie określonym w obowiązujących normach. Układ pracy sieci zasilającej 0,4 kV: **TN-C**.
11. Instalacje i urządzenia elektryczne należące do Odbiorcy powinny zapewniać bezpieczeństwo użytkowania, a przede wszystkim ochronę przed porażeniem prądem elektrycznym oraz ochronę przed przepięciami łączeniowymi i atmosferycznymi występującymi w sieci energetycznej, powstaniem pożaru, wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie prace winna wykonać firma posiadająca uprawnienia budowlane do prowadzenia robót elektrycznych.
12. Informacje dodatkowe:
- aktualna moc umowna 7,00 kW
 - rezerwa mocy przyłączeniowej 1,00 kW (przed podpisaniem umowy przyłączeniowej i aktualizacji umowy na dostawę energii elektrycznej)
 - warunki przyłączenia są ważne 2 lata od daty ich doręczenia,
 - realizacja inwestycji związanych z przyłączaniem obiektu Wnioskodawcy będzie dokonywana na zasadach określonych w umowie o przyłączenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunków przyłączenia wymaga podpisania w okresie ważności warunków przyłączenia umowy o przyłączenie.
 - Prowadzącym sprawę ze strony PGE Dystrybucja S.A. w zakresie warunków przyłączenia jest: Zbigniew Strojecki tel. 41-2526439.

13. Uwagi dodatkowe:

Wykonanie w/w prac zgłosić do odbioru w RZE Skarżysko wraz z dokumentacją powykonawczą. Uaktualnić umowę na dostawę energii elektrycznej.

PGE Dystrybucja S.A.
Oddział Skarżysko-Kamienna
Rejonowy Zakład Energetyczny Skarżysko
.....
Stanisław Wilko

1/1