

Wąchock, dnia 31.05.2011 r.

Zamawiający:
GMINA WĄCHOCK
ul. Wielkowiejska 1
27-215 Wąchock

Znak sprawy: BGK.271.3.2011

DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr BGK.271.3.2011 w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane p.n. „**Budowa ogólnodostępnego boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w miejscowości Parszów gm. Wąchock**”, ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych pod Nr 114528 – 2011, dnia 16.05.2011 r., ogłoszenie o zmianie ogłoszenia Nr 125946 z dnia 24.05.2011 r.

WYJAŚNIENIA treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Zamawiający tj. Gmina Wąchock, działając zgodnie z art. 38 ust. 1a i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 756 z późn. zm.), udziela odpowiedzi na wniosek złożony na piśmie przez Wykonawcę:


Wniosek 1: „Proszę o dopuszczenie nawierzchni syntetycznych z badaniem laboratoryjnym przeprowadzonym na typowym wypełnieniu jakim jest SBR. Zamawiający ma prawo do żądania zastosowania innego rodzaju zasypki, jednak badania laboratoryjne przeprowadzane są przez większość producentów nawierzchni syntetycznych z użyciem standardowej zasypki czyli SBR. Zastosowanie lepszego wypełnienia tylko poprawi jakość boiska. Natomiast żądanie odpowiednio wykonanego badania dla systemu, nasuwa podejrzenie o kierowanie się parametrami i dokumentami konkretnego producenta. Jak zapewne zamawiający wie jest wiele granulatów – SBR, EPDM pierwotny i recyklingu, TPE itd. Do tego każdy z tych granulatów posiada kilka kolorów. To powoduje, iż możliwości wybrania rodzaju granulatu użytego do zasypania nawierzchni jest kilkanaście. Żaden producent nawierzchni syntetycznych nie wykonuje dla każdego swojego produktu badań z użyciem każdego z rodzajów granulatu. W 95 % badania wykonywane są z użyciem podstawowego granulatu SBR (także na fakt, iż na tym granulacie otrzymuje się najlepsze parametry nawierzchni). Jest kilka produktów na rynku przeprowadzonym badaniem laboratoryjnym wykonanym na innym granulacie niż SBR. Lecz takie badanie połączone z charakterystycznymi dla danej nawierzchni parametrami technicznymi powoduje, iż produkt taki jest „Unikalny” na rynku, a co za tym idzie wręcz niedostępny dla wszystkich zainteresowanych firm. Zamawiający stawiając takie wymagania łamie zasady uczciwej konkurencji a co za tym idzie łamie prawo a konkretnie Ustawę o Zamówieniach Publicznych. Zamawiający postępując w ten sposób uniemożliwia wystartowanie w tym przetargu innym oferentom. Zamawiający ma prawo wymagać użycia innego granulatu niż SBR. Jednak żądanie przedstawienia badania laboratoryjnego wykonanego na granulacie innym niż SBR jest ograniczeniem zasad uczciwej konkurencji. Dlatego proszę o uznanie ofert a nawierzchniami, których badanie laboratoryjne wykonane zostało z użyciem granulatu SBR. Mając powyższe na uwadze, proszę o pozytywne ustosunkowanie się do moich wniosków.”

Wyjaśnienie Zamawiającego: W odpowiedzi na Wniosek nr 1 Zamawiający wyjaśnia, że zapis w Rozdziale 3. Opis przedmiotu zamówienia. Parametry techniczne trawy piłkarskiej w pkt. 1 należy odnosić do badań nawierzchni z wypełnieniem z granulatu gumowego. Natomiast dokumentem, który potwierdzi spełnienie wymagań Zamawiającego odnośnie wypełnienia nawierzchni granulatem EPDM jest atest PZH lub równoważny, na wypełnienie trawy EPDM. Atest ten Wykonawca winien dostarczyć Zamawiającemu zgodnie z zapisami SIWZ przed montażem nawierzchni.

W związku z powyższym, Zamawiający dopuszcza badania wykonane z wypełnieniem SBR. Jednocześnie granulaty gumowy, który zostanie użyty do realizacji niniejszego zamówienia winien spełniać warunki określone w SIWZ, tj. Zamawiający wymaga użycia do wypełnienia granulatu gumowego EPDM z recyklingu lub EPDM pierwotnego, w kolorze zielonym.

Zgodnie z art. 27 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych prosimy o potwierdzenie faktu otrzymania niniejszego pisma faksem. Numer faksu Zamawiającego (041) 273 61 59.

BURMISTRZ


mgr Jarosław Samela