

Wąchock, dnia 24.05.2011 r.

Zamawiający:
GMINA WĄCHOCK
ul. Wielkowiejska 1
27-215 Wąchock

Znak sprawy: BGK.271.3.2011

DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr BGK.271.3.2011 w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane p.n. „**Budowa ogólnodostępnego boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w miejscowości Parszów gm. Wąchock**”, ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych pod Nr 114528 – 2011, dnia 16.05.2011 r., ogłoszenie o zmianie ogłoszenia Nr 125946 z dnia 24.05.2011 r.

MODYFIKACJA treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Zamawiający tj. Gmina Wąchock, działając zgodnie z art. 38 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 756 z późn. zm.), udziela odpowiedzi na wnioski złożone na piśmie przez Wykonawców oraz dokonuje modyfikacji SIWZ:

Wniosek 1: „Proszę o wykreślenie ze specyfikacji opisującej sztuczną nawierzchnię zawartych tam parametrów wytrzymałościowych. Parametry te są charakterystyczne dla badań przeprowadzanych przez ITB. Informujemy, iż nie wydaje się aprobaty technicznej ITB dla nawierzchni sportowej, natomiast rekomendacja techniczna ITB jest dokumentem dobrowolnym, udzielanym dla wyrobów nie podlegających art. 9, ust. 1 ustawy o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz.U. Nr 92/2004, poz. 881). Stanowi ona specyfikację techniczną (na podstawie badań do rekomendacji), pozwalającą na dokonanie oceny zgodności i wydanie świadectw technicznych. Badania będące podstawą do wydania rekomendacji technicznych (dokumentu dobrowolnego) są przeprowadzane przez Instytut Techniki Budowlanej i są zgodne z normami obowiązującymi w Polsce. Dlatego raz jeszcze wnoszę o usunięcie tych wymagań. Zamiennie Zamawiający żądać może wyników badań charakterystycznych dla nawierzchni sportowych przeprowadzonych przez specjalistyczne laboratoria sportowe np. Labosport.”

Wniosek 2: „W projekcie boiska sportowego str. 11 Zamawiający opisuje rygorystycznie parametry trawy syntetycznej wskazując w ten sposób na jednego producenta trawy Monoturf 250 18/4, taki zapis uniemożliwia zaproponowanie innym oferentom nawierzchni równoważnych, jest to sprzeczne z zasadą uczciwej konkurencji, która musi być przestrzegana zgodnie z Ustawą o Zamówieniach Publicznych. Dodatkowo na tej samej stronie Zamawiający podaje dwa różne opisy murawy. W związku z powyższym proszę jednoznacznie określić wymagania trawy syntetycznej.”

Wniosek 3: „Zamawiający w projekcie przedstawia parametry jakie ma spełniać trawa syntetyczna. Włókna fibrylowane polietylenowe, grubość całkowita nawierzchni min. 55 mm, gęstość min. 17 000 włókien/m², Dtex. min. 11 000, ciężar całkowity min. 2 400 gr./m², wypełnienie piasek kwarcowy + granulaty gumowy SBR, minimalne właściwości wytrzymałościowe: wytrzymałość na rozciąganie 25 N/mm²; wydłużenie względne przy zerwaniu 20 %; wytrzymałość na rozdzieranie 100 N; Wymaganie tak konkretnych

parametrów uniemożliwia zaoferowanie oferentom nawierzchni równoważnych, co jest sprzeczne z zasadą uczciwej konkurencji. Proszę o dopuszczenie nawierzchni o parametrach: - typ włókna: monofil, proste, – skład chemiczny włókna: polietylen, – ciężar włókna: 13 200 dtex, - wysokość włókna: 60 mm, - ilość pęczków: 7 900/m², - ilość włókien: 126 400/m², - ciężar całkowity nawierzchni: 2490 gr/m². Oferowana nawierzchnia posiada kartę techniczną, rekomendację techniczną ITB, atest higieniczny PZH, autoryzację producenta, badanie specjalistycznego laboratorium Labosport, certyfikat FIFA 1 Star. Została przez Nas zamontowana na wielu obiektach i Zamawiający nie wnosili żadnych zastrzeżeń co do jakości nawierzchni.”

Wyjaśnienie Zamawiającego: W odpowiedzi na wnioski nr 1,2,3 Zamawiający dokonuje modyfikacji treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Jednocześnie Zamawiający wyjaśnia, że dopuszcza użycie innych równoważnych nawierzchni, niż wskazane w dokumentacji projektowej, lecz muszą one spełniać wszystkie normy oraz być o parametrach takich samych lub lepszych od wskazanych przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (dokonanej modyfikacji SIWZ).

Zakres modyfikacji jest następujący:

W Rozdziale 3. Opis przedmiotu zamówienia w zakresie wymagań dot. parametrów trawy piłkarskiej i wymaganych dokumentów dot. ww. nawierzchni, które dostarczone będą do Zamawiającego przed montażem nawierzchni:

Parametry techniczne trawy piłkarskiej:

1. Trawa syntetyczna trzeciej generacji, tj. zasypywana piaskiem kwarcowym i granulatem EPDM z recyklingu lub EPDM pierwotnego - w kolorze zielonym, z atestem laboratorium sportowego.
2. Kolorystyka: włókno zielone, odporne na promienie UV.
3. Parametry techniczne / Typ włókna: włókno proste monofil / monofilowe + fibrylowane – min. 85% włókien monofilowych.
4. Skład chemiczny włókna: polietylen.
5. Wysokość włókna: min. 60 mm.
6. Gęstość włókien: min. 97.000 włókien/m².
7. Dtex: min. 11 000.
8. Waga całkowita: min. 2400 g/m².

Nawierzchnia musi posiadać następujące dokumenty :

1. **Raport z badań przeprowadzonych przez laboratorium** (Labosport lub ISA-Sport lub Sports Labs Ltd), dotyczący oferowanej nawierzchni, potwierdzający zgodność jej parametrów z FIFA Quality Concept for Football Turf (dostępny na [www. FIFA.com](http://www.FIFA.com)),
lub
Aktualny certyfikat FIFA 1 Star lub FIFA 2 Star dla obiektu wykonanego z oferowanego systemu nawierzchni i **raport z badań przeprowadzonych przez laboratorium** (Labosport lub ISA-Sport lub Sports Labs Ltd), dotyczący oferowanej nawierzchni, potwierdzający zgodność jej parametrów z FIFA Quality Concept for Football Turf (dostępny na www.FIFA.com),
lub
Aktualny certyfikat FIFA 2 Star dla obiektu wykonanego z oferowanego systemu nawierzchni i **raport z badań przeprowadzonych przez laboratorium** (Labosport lub ISA-Sport lub Sports Labs Ltd), dotyczący oferowanej nawierzchni, potwierdzający zgodność jej parametrów z FIFA Quality Concept for Football Turf (dostępny na www.FIFA.com).
2. **Certyfikat lub deklarację zgodności z normą PN-EN 15330-1:2008**, lub aprobatę techniczną ITB, lub rekomendację techniczną ITB.

3. **Kartę techniczną** oferowanej nawierzchni potwierdzoną przez producenta.
4. **Atest PZH** lub równoważny dla oferowanej nawierzchni i wypełnienia.
5. **Autoryzację producenta trawy syntetycznej**, wystawioną dla Wykonawcy na realizowaną inwestycję wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tą nawierzchnię.
6. **Gwarancję** udzieloną przez producenta na tę nawierzchnię.

Ponadto w uzupełnieniu do dokumentacji projektowej Zamawiający podaje warstwy konstrukcyjne nawierzchni boiska:

- trawa syntetyczna,
- warstwa klinująca z kruszywa kamiennego frakcji 0-31,5 mm - grubość 5,0 cm,
- warstwa konstrukcyjna z kruszywa kamiennego frakcji 31,5-63,0 mm – grubość 15,0 cm,
- warstwa odsączająca grubości 10 cm oraz obsypka drenażu z kruszywa frakcji 8,0-16,0 mm,
- geotkanina separacyjna,
- wymiana gruntu 65,0 – 85,0 cm.

Zamawiający, w celu zapewnienia Wykonawcom czasu niezbędnego do wprowadzenia w ofertach zmian wynikających z modyfikacji treści SIWZ, postanowił przedłużyć termin składania ofert. Nowe terminy są następujące:

Termin składania ofert: do dnia 03.06.2011 r. do godz. 10⁰⁰.


Termin wniesienia wadium: do dnia 03.06.2011 r. do godz. 10⁰⁰.

Termin otwarcia ofert: dnia 03.06.2011 r. o godz. 10¹⁵.

W pozostałym zakresie Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia pozostaje niezmienniona.

Ofertę należy przygotować zgodnie ze zmodyfikowaną Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.

BURMISTRZ


mgr Jarosław Samela

